

#190428#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Лесопильная 65-71, Калининград
5346
8776
ВКТ-7
00289542
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,624	-0,154	213,99	214,77	208,22	211,2	-2,98	24	0	0	78,4	60,2	18,26	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	3,529	-0,159	221,12	222,08	215,43	218,51	-3,08	24	0	0	76,3	59,1	17,23	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	3,534	-0,156	215,39	216,33	209,89	212,95	-3,06	24	0	0	76,1	58,4	17,69	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	3,411	-0,155	214,78	215,84	209,41	212,48	-3,07	24	0	0	75,3	58,2	17,14	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	3,351	-0,159	219,57	220,69	214,13	217,24	-3,11	24	0	0	74,7	58,2	16,5	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	3,379	-0,147	211,24	212,22	206,03	209,02	-2,99	24	0	0	74,6	57,3	17,23	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	3,559	-0,148	211,67	212,56	206,38	209,34	-2,96	24	0	0	75,3	57,2	18,07	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	3,337	-0,147	216,96	218	211,73	214,69	-2,96	24	0	0	73,8	57,3	16,57	0,7	0,7	-
02.12.2025	3,482	-0,15	209,15	210,05	203,88	206,86	-2,98	24	0	0	75,5	57,6	17,92	0,7	0,7	-
03.12.2025	3,174	-0,141	211,24	212,39	206,4	209,35	-2,95	24	0	0	71,7	55,5	16,18	0,7	0,7	-
04.12.2025	3,26	-0,146	225,3	226,46	220,15	223,16	-3,01	24	0	0	71,6	56	15,59	0,7	0,7	-
05.12.2025	3,219	-0,152	239,39	240,71	233,91	237,05	-3,14	24	0	0	71,7	57,2	14,53	0,7	0,7	-
06.12.2025	3,286	-0,161	244,81	246,19	239,22	242,5	-3,28	24	0	0	71,5	57	14,53	0,7	0,7	-
07.12.2025	3,185	-0,148	221,59	222,84	216,62	219,67	-3,05	24	0	0	70,9	55,4	15,51	0,7	0,7	-
08.12.2025	3,235	-0,154	232,63	233,91	227,32	230,48	-3,16	24	0	0	71,6	56,6	15,02	0,7	0,7	-
09.12.2025	3,255	-0,167	251,25	252,71	245,49	248,86	-3,37	24	0	0	71,6	57,6	14,06	0,7	0,7	-
10.12.2025	3,211	-0,165	251,47	252,9	245,74	249,04	-3,3	24	0	0	71,4	57,6	13,85	0,7	0,7	-
11.12.2025	3,18	-0,165	250,4	251,82	244,73	247,99	-3,26	24	0	0	71,2	57,4	13,77	0,7	0,7	-
12.12.2025	3,184	-0,165	251,68	253,1	245,93	249,21	-3,28	24	0	0	71,6	57,9	13,73	0,7	0,7	-
13.12.2025	3,164	-0,152	233,77	235,07	228,43	231,57	-3,14	24	0	0	71,4	56,8	14,64	0,7	0,7	-
14.12.2025	3,255	-0,159	243,43	244,75	237,86	241,08	-3,22	24	0	0	71,5	57,1	14,46	0,7	0,7	-
15.12.2025	3,114	-0,148	221,47	222,75	216,51	219,56	-3,05	24	0	0	71	55,8	15,19	0,7	0,7	-
16.12.2025	3,219	-0,142	216,72	217,9	211,77	214,78	-3,01	24	0	0	71,8	55,8	16,01	0,7	0,7	-
17.12.2025	3,283	-0,145	208,71	209,74	203,65	206,59	-2,94	24	0	0	74	57	16,95	0,7	0,7	-
18.12.2025	3,301	-0,156	219,58	220,72	214,29	217,37	-3,08	24	0	0	73,8	57,5	16,23	0,7	0,7	-
19.12.2025	3,131	-0,15	227,02	228,28	221,81	224,87	-3,06	24	0	0	71,7	56,8	14,89	0,7	0,7	-
20.12.2025	3,056	-0,187	229,65	231,62	224,41	228,16	-3,75	24	0	1	71,5	56,9	14,57	0,7	0,7	-
21.12.2025	3,069	-0,102	237,09	237,51	231,72	233,87	-2,15	24	0	1	71,4	57,6	13,78	0,7	0,7	-
22.12.2025	3,202	-0,136	241,72	242,64	236,21	238,99	-2,78	24	0	0	71,5	57,3	14,24	0,7	0,7	-
23.12.2025	3,533	-0,135	226,23	226,87	220,58	223,24	-2,66	24	0	0	75,5	58,8	16,73	0,7	0,7	-
Итого:	98,722	0	6819,02	6853,42	6657,85	6749,68	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	98,722															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1265,823	114416,48	114815,93	111832,43	112954,63
23.12.2025	1364,545	121235,5	121669,35	118490,28	119704,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 12:57:41