

#208000#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 4732
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00170013
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,363	189,85	180,81	185,9	178,7	7,2	24	0	0	68	49,9	18,12	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,1	188,18	179,38	184,53	177,4	7,13	24	0	0	65,4	48,5	16,81	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,881	187,19	178,61	183,81	176,7	7,11	24	0	0	62,8	47,1	15,69	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,811	187,51	178,96	184,21	177,07	7,14	24	0	0	62	46,7	15,28	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,977	188,71	180,02	185,24	178,07	7,17	24	0	0	63,8	47,7	16,11	0,7	0,7	-6
29.01.2026	3,272	188,6	179,71	184,76	177,64	7,12	24	0	0	67,4	49,6	17,73	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	3,453	187,34	178,38	183,26	176,22	7,04	24	0	0	69,6	50,7	18,86	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	3,479	186,73	177,77	182,66	175,61	7,05	24	0	0	69,6	50,5	19,06	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	3,517	186,12	177,14	182,04	174,98	7,06	24	0	0	69,7	50,4	19,33	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	3,561	185,62	176,66	181,54	174,53	7,01	24	0	0	69,7	50,1	19,62	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	3,337	184,75	175,94	180,95	173,89	7,06	24	0	0	67,4	48,9	18,48	0,7	0,7	-18
04.02.2026	3,138	182,96	174,44	179,6	172,67	6,93	24	0	0	64	46,5	17,49	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	3,136	184,49	175,85	181	173,93	7,07	24	0	0	65	47,7	17,35	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	2,872	183,9	175,47	180,68	173,78	6,9	24	0	0	62,1	46,2	15,91	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,803	184,02	175,61	180,9	173,93	6,97	24	0	0	61,5	46	15,51	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	2,923	185,24	176,67	181,91	174,9	7,01	24	0	0	63,2	47,1	16,1	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	3,263	186,87	178	183,06	175,95	7,11	24	0	0	67,4	49,6	17,85	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	3,192	186,13	177,37	182,4	175,35	7,05	24	0	0	66,6	49,1	17,52	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,745	183,9	175,5	180,75	173,72	7,03	24	0	0	61,5	46,3	15,2	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,556	183,45	175,22	180,55	173,54	7,01	24	0	0	59,1	44,9	14,17	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,526	176,17	168,2	173,27	166,55	6,72	23	1	1	60,3	45,7	14,6	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,906	185,35	176,79	181,97	174,91	7,06	24	0	0	63,5	47,5	16	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,14	186,42	177,64	182,73	175,68	7,05	24	0	0	66,2	49	17,2	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	3,255	186,56	177,68	182,68	175,62	7,06	24	0	0	67,9	50,1	17,85	0,7	0,7	-
17.02.2026	3,251	185,67	176,88	181,87	174,85	7,02	24	0	0	67,4	49,4	17,9	0,7	0,7	-
Итого:	77,457	4641,73	4424,7	4552,27	4376,19	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,457														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	404,984	34731,24	33481,73	34233,63	33182,85
17.02.2026	482,441	39372,97	37906,43	38785,9	37559,04

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.02.2026 12:35:53