

#207999#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
4113
4734
ВКТ-7
00170013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,773	0,466	39,12	30,06	38,46	29,58	8,88	24	0	0	60,3	52,3	8,04	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	0,769	0,462	38,95	29,99	38,3	29,51	8,79	24	0	0	60,3	52,2	8,14	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,726	0,424	38,44	30,21	37,79	29,73	8,06	24	0	0	60,3	52,2	8,06	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,716	0,418	38,42	30,29	37,76	29,81	7,95	24	0	0	60,3	52,3	7,96	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,729	0,428	38,52	30,22	37,86	29,74	8,12	24	0	0	60,3	52,3	7,98	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,671	0,373	37,59	30,3	36,94	29,82	7,12	24	0	0	60,2	52,2	8,06	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,698	0,4	37,6	29,84	36,98	29,37	7,61	24	0	0	60,3	52,1	8,17	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,733	0,433	38	29,62	37,37	29,14	8,23	24	0	0	60,3	52,1	8,17	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	0,801	0,483	38,99	29,54	38,33	29,08	9,25	24	0	0	60,3	51,9	8,38	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,703	0,39	37,42	29,74	36,79	29,27	7,52	24	0	0	60,3	51,8	8,45	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,689	0,385	37,31	29,81	36,69	29,36	7,33	24	0	0	60,3	51,9	8,44	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,676	0,37	36,58	29,26	35,97	28,89	7,08	24	0	0	60,3	51,8	8,51	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,715	0,411	36,94	28,77	36,32	28,41	7,91	24	0	0	60,2	51,8	8,47	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,729	0,428	37,16	28,66	36,52	28,32	8,2	24	0	0	60,2	51,9	8,36	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,708	0,409	36,88	28,85	36,27	28,43	7,84	24	0	0	60,2	52	8,17	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,792	0,485	38,16	28,68	37,51	28,29	9,22	24	0	0	60,3	52,1	8,21	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,654	0,366	36,09	28,9	35,48	28,46	7,02	24	0	0	60,2	52	8,22	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,596	0,2	20,88	12,25	20,52	12,05	8,47	24	0	0	59,6	52,3	7,32	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,615	0,318	26,48	18,48	26,02	18,2	7,82	24	0	0	60,1	52,2	7,89	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,663	0,366	39,1	32,02	38,43	31,54	6,89	24	0	0	60,3	52,4	7,83	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,665	0,375	37,79	30,41	37,15	29,96	7,19	23	1	1	60,1	52,3	7,84	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,748	0,429	40,99	32,72	40,33	32,24	8,09	24	0	0	60,3	52,3	8,03	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,816	0,491	41,89	32,4	41,22	31,92	9,3	24	0	0	60,4	52,3	8,08	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,712	0,392	40,18	32,54	39,5	32,06	7,44	24	0	0	60,3	52,2	8,16	0,7	0,7	-
17.02.2026	0,695	0,373	39,79	32,51	39,11	32,03	7,08	24	0	0	60,4	52,1	8,28	0,7	0,7	-
Итого:	17,792	0	929,27	726,07	913,62	715,21	0	599	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,792															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч599

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	219,817	12978,95	10525,26	12767,52	10378,68
17.02.2026	237,609	13908,22	11251,33	13681,14	11093,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:59:21