

#24025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 4734
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170013
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	0,676	0,381	30,87	23,07	30,36	22,83	7,53	24	0	0	60,4	50,7	9,71	0,7	0,7	2,6
23.03.2021	0,698	0,406	31,19	22,99	30,68	22,75	7,93	24	0	0	60,4	50,7	9,67	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,706	0,404	31,19	22,93	30,66	22,69	7,97	24	0	0	60,4	50,6	9,77	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,692	0,4	30,84	22,7	30,32	22,46	7,86	24	0	0	60,4	50,7	9,63	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,693	0,404	30,81	22,59	30,28	22,35	7,93	24	0	0	60,4	50,7	9,62	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,777	0,478	32,11	22,51	31,54	22,27	9,27	24	0	0	60,5	50,7	9,75	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,806	0,497	32,46	22,41	31,91	22,17	9,74	24	0	0	60,5	50,7	9,74	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,732	0,434	31,17	22,34	30,63	22,1	8,53	24	0	0	60,4	50,7	9,75	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,68	0,393	30,48	22,47	29,95	22,23	7,72	24	0	0	60,4	50,8	9,56	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,711	0,426	31,06	22,48	30,53	22,24	8,29	24	0	0	60,4	51	9,47	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,681	0,394	30,54	22,57	30,03	22,33	7,7	24	0	0	60,4	50,8	9,62	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,698	0,412	30,84	22,51	30,29	22,27	8,02	24	0	0	60,4	50,8	9,58	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,776	0,476	32,03	22,45	31,49	22,21	9,28	24	0	0	60,5	50,8	9,71	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,791	0,481	32,38	22,64	31,82	22,4	9,42	24	0	0	60,5	50,7	9,78	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,683	0,399	30,63	22,62	30,11	22,38	7,73	24	0	0	60,4	50,8	9,67	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,682	0,395	30,59	22,59	30,07	22,35	7,72	24	0	0	60,4	50,7	9,74	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,694	0,4	30,7	22,53	30,17	22,29	7,88	24	0	0	60,4	50,6	9,79	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,688	0,406	29,76	21,53	29,25	21,29	7,96	24	0	0	60,4	50,6	9,82	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,644	0,371	27,76	20,22	27,3	19,98	7,32	24	0	0	60,3	50,2	10,05	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,737	0,447	29,63	20,57	29,14	20,33	8,81	24	0	0	60,4	50,4	9,98	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,75	0,459	30,04	20,77	29,54	20,53	9,01	24	0	0	60,5	50,5	9,98	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,695	0,417	29,22	20,79	28,74	20,55	8,19	24	0	0	60,4	50,7	9,68	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,732	0,447	29,71	20,73	29,24	20,49	8,75	24	0	0	60,4	50,6	9,82	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,677	0,399	28,83	20,8	28,36	20,56	7,8	24	0	0	60,4	50,5	9,94	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,649	0,373	28,49	20,9	28,02	20,66	7,36	24	0	0	60,4	50,4	9,96	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,644	0,373	28,52	21,05	28,06	20,81	7,25	24	0	0	60,4	50,5	9,89	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,719	0,432	30,2	21,5	29,7	21,26	8,44	24	0	0	60,5	50,8	9,72	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,743	0,453	30,53	21,43	30,01	21,19	8,82	24	0	0	60,6	50,9	9,71	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,635	0,367	28,83	21,46	28,34	21,22	7,12	24	0	0	60,5	50,8	9,62	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,642	0,379	28,89	21,25	28,37	21,01	7,36	24	0	0	60,5	51,1	9,39	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,685	0,414	29,18	20,9	28,7	20,66	8,04	24	0	0	60,5	50,8	9,63	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,637	0,372	28,41	20,89	27,93	20,65	7,28	24	0	0	60,4	50,8	9,66	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,653	0,381	28,46	20,8	28,01	20,56	7,45	24	0	0	60,4	50,6	9,83	0,7	0,7	-
Итого:	23,106	0	996,35	719,99	979,55	712,07	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,106															

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
21.03.2021	49,732	2394,07	1822,2	2353,69	1801,84
23.04.2021	72,838	3390,42	2542,19	3333,24	2513,91

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:02:55