

#94583#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖКМР

Адрес: Громовой, 117

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00170013

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0x6000

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2024	25,25	24,23	1,02	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
24.08.2024	25,59	24,59	1	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
25.08.2024	26,01	24,94	1,07	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
26.08.2024	25,69	24,54	1,15	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
27.08.2024	25,21	24,09	1,12	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
28.08.2024	25,14	24,08	1,06	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
29.08.2024	25,41	24,33	1,08	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
30.08.2024	26,17	24,99	1,18	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
31.08.2024	26,01	24,85	1,16	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
01.09.2024	25,15	24,01	1,14	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
02.09.2024	24,87	23,78	1,09	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
03.09.2024	25,08	24,06	1,02	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
04.09.2024	25,47	24,43	1,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0	7	7	0	24	0	*
05.09.2024	25,84	24,75	1,09	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
06.09.2024	25,9	24,83	1,07	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
07.09.2024	26,02	24,9	1,12	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
08.09.2024	26,17	25	1,17	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
09.09.2024	26,11	24,97	1,14	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
10.09.2024	26,04	24,88	1,16	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
11.09.2024	25,36	24,29	1,07	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
12.09.2024	24,86	23,76	1,1	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
13.09.2024	24,09	23,15	0,94	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
14.09.2024	23,89	23,02	0,87	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
15.09.2024	23,88	23,06	0,82	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
16.09.2024	24,47	23,55	0,92	0	0	0	0	0	7	7	0	23	1	*
17.09.2024	24,24	23,38	0,86	0	0	0	0	0	7	7	0	23	1	*
18.09.2024	24,71	23,74	0,97	0	0	0	0	0	7	7	0	22	2	*
19.09.2024	24,76	23,78	0,98	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
20.09.2024	24,73	23,68	1,05	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
21.09.2024	24,6	23,49	1,11	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
22.09.2024	24,25	23,15	1,1	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
23.09.2024	24,3	23,25	1,05	0	0	0	0	0	7	7	0	24	0	*
Итого:				0,01	0,01	0,01	0,01	0			0	764	4	
Средние:	25,16	24,11	1,05						7	7				

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2424:00	138032,66	136113,9	136278,7	135068,45	1019,26	1516,149	31570	408
23/09/2424:00	138032,67	136113,91	136278,71	135068,46	1019,26	1516,149	32334	412
Итого:	0,01	0,01	0,01	0,01	0	0	764	4

Период нормальной работы 764ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 4ч

Время работы прибора после сброса 32779ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

