

#31915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой, 117, г. Калининград
4113
4734
ВКТ-7
00170013
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,739	0,443	42,69	34,25	41,95	33,77	8,18	24	0	0	60,7	53,6	7,15	0,7	0,7	-
25.09.2023	0,685	0,389	41,89	34,42	41,16	33,94	7,22	24	0	0	60,7	53,4	7,24	0,7	0,7	-
26.09.2023	0,653	0,362	41,3	34,33	40,58	33,85	6,73	24	0	0	60,7	53,4	7,26	0,7	0,7	-
27.09.2023	0,716	0,423	42,06	34,01	41,33	33,53	7,8	24	0	0	60,7	53,5	7,16	0,7	0,7	-
28.09.2023	0,684	0,393	41,63	34,09	40,91	33,61	7,3	24	0	0	60,7	53,5	7,14	0,7	0,7	-
29.09.2023	0,675	0,384	41,48	34,1	40,76	33,62	7,14	24	0	0	60,7	53,6	7,1	0,7	0,7	-
30.09.2023	0,661	0,375	41,31	34,15	40,61	33,67	6,94	24	0	0	60,7	53,5	7,13	0,7	0,7	-
01.10.2023	0,705	0,411	41,91	34,03	41,17	33,55	7,62	24	0	0	60,7	53,5	7,19	0,7	0,7	-
02.10.2023	0,691	0,393	41,69	34,09	40,96	33,61	7,35	24	0	0	60,7	53,4	7,31	0,7	0,7	-
03.10.2023	0,693	0,396	41,71	34,11	41	33,63	7,37	24	0	0	60,7	53,4	7,3	0,7	0,7	-
04.10.2023	0,66	0,365	41,26	34,23	40,55	33,75	6,8	24	0	0	60,6	53,3	7,37	0,7	0,7	-
05.10.2023	0,737	0,426	42,42	34,16	41,68	33,68	8	24	0	0	60,6	53,2	7,43	0,7	0,7	-
06.10.2023	0,712	0,402	41,94	34,19	41,21	33,71	7,5	24	0	0	60,6	53	7,59	0,7	0,7	-
07.10.2023	0,518	0,266	26,73	20,97	26,25	20,69	5,56	24	0	0	60,8	52,2	8,61	0,7	0,7	-
08.10.2023	0,736	0,414	41,86	33,8	41,15	33,32	7,83	24	0	0	60,6	52,8	7,75	0,7	0,7	-
09.10.2023	0,71	0,397	41,61	33,94	40,93	33,46	7,47	24	0	0	60,6	52,8	7,74	0,7	0,7	-
10.10.2023	0,727	0,405	41,86	33,97	41,13	33,49	7,64	24	0	0	60,6	52,7	7,88	0,7	0,7	-
11.10.2023	0,72	0,402	41,73	33,94	41,02	33,46	7,56	24	0	0	60,6	52,8	7,75	0,7	0,7	-
12.10.2023	0,722	0,41	41,91	34,03	41,21	33,55	7,66	24	0	0	60,6	52,9	7,68	0,7	0,7	-
13.10.2023	0,71	0,399	41,82	34,09	41,12	33,61	7,51	24	0	0	60,6	53	7,58	0,7	0,7	-
14.10.2023	0,656	0,358	41,16	34,2	40,44	33,72	6,72	24	0	0	60,6	53,2	7,36	0,7	0,7	-
15.10.2023	0,733	0,431	42,43	34,04	41,69	33,56	8,13	24	0	0	60,1	52,9	7,25	0,7	0,7	-
16.10.2023	0,648	0,353	41,13	34,32	40,41	33,84	6,57	24	0	0	60,6	53,2	7,4	0,7	0,7	-
17.10.2023	0,685	0,382	41,73	34,34	41,01	33,86	7,15	24	0	0	60,6	53,2	7,43	0,7	0,7	-
18.10.2023	0,526	0,27	33,12	27,92	32,56	27,54	5,02	24	0	0	60,4	52,4	8,01	0,7	0,7	-
19.10.2023	0,661	0,36	41,74	34,82	41,02	34,34	6,68	24	0	0	60,6	53,2	7,44	0,7	0,7	-
20.10.2023	0,657	0,348	41,69	34,92	40,97	34,44	6,53	24	0	0	60,6	53,1	7,52	0,7	0,7	-
21.10.2023	0,673	0,367	41,92	34,83	41,2	34,35	6,85	24	0	0	60,6	53,1	7,5	0,7	0,7	-
22.10.2023	0,736	0,428	43,01	34,78	42,28	34,3	7,98	24	0	0	60,6	53,2	7,38	0,7	0,7	-
23.10.2023	0,696	0,392	42,45	34,89	41,73	34,41	7,32	24	0	0	60,5	53,2	7,32	0,7	0,7	-
Итого:	20,525	0	1231,19	1007,96	1209,99	993,86	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,525															

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	665,859	37451,35	29942,68	36820,42	29557,64
23.10.2023	686,384	38682,54	30950,64	38030,41	30551,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 7:27:38