

#163348#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,65	0,352	39,76	32,94	39,07	32,46	6,61	24	0	0	60,6	53	7,63	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,655	0,353	39,8	32,96	39,12	32,48	6,64	24	0	0	60,6	53	7,68	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,673	0,378	40,14	32,87	39,46	32,39	7,07	24	0	0	60,6	53	7,62	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,67	0,364	39,94	32,86	39,27	32,38	6,89	24	0	0	60,6	52,9	7,76	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,722	0,417	40,7	32,66	40,02	32,18	7,84	24	0	0	60,6	53	7,67	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,687	0,383	40,21	32,78	39,52	32,3	7,22	24	0	0	60,6	52,8	7,82	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,68	0,372	39,98	32,8	39,3	32,32	6,98	24	0	0	60,6	52,7	7,93	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,663	0,356	39,68	32,77	39,01	32,29	6,72	24	0	0	60,6	52,8	7,84	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,671	0,368	39,96	32,83	39,28	32,35	6,93	24	0	0	60,6	52,8	7,8	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,691	0,39	40,23	32,74	39,55	32,26	7,29	24	0	0	60,6	53	7,66	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,674	0,373	39,9	32,67	39,23	32,19	7,04	24	0	0	60,6	52,9	7,72	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,688	0,399	38,73	31,05	38,08	30,59	7,49	23	1	1	60,7	53,1	7,6	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,616	0,328	39,06	32,73	38,39	32,25	6,14	24	0	0	60,6	53	7,63	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,627	0,336	39,17	32,7	38,5	32,22	6,28	24	0	0	60,6	53,1	7,55	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,58	0,296	38,48	32,73	37,81	32,25	5,56	24	0	0	60,6	53,1	7,57	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,645	0,362	39,51	32,58	38,84	32,1	6,74	24	0	0	60,7	53,4	7,32	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,57	0,294	38,52	32,85	37,85	32,37	5,48	24	0	0	60,6	53,3	7,35	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,669	0,382	40,03	32,7	39,36	32,22	7,14	24	0	0	60,7	53,4	7,33	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,705	0,414	40,58	32,7	39,91	32,22	7,69	24	0	0	60,7	53,3	7,36	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,628	0,349	39,49	32,84	38,81	32,36	6,45	24	0	0	60,6	53,4	7,29	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,614	0,331	39,2	32,82	38,52	32,34	6,18	24	0	0	60,6	53,3	7,36	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,639	0,349	39,45	32,7	38,78	32,22	6,56	24	0	0	60,6	53,2	7,44	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,625	0,34	39,29	32,74	38,62	32,26	6,36	24	0	0	60,6	53,2	7,44	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,582	0,302	38,37	32,51	37,7	32,03	5,67	24	0	0	60,6	53,2	7,44	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,631	0,364	36,61	29,63	35,99	29,19	6,8	22	2	1	60,6	53,2	7,47	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,731	0,439	40,61	32,19	39,96	31,71	8,25	24	0	0	60,4	53,1	7,32	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,651	0,365	39,45	32,44	38,78	31,96	6,82	24	0	0	60,5	53,1	7,46	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,665	0,376	39,68	32,39	39	31,91	7,09	24	0	0	60,4	53	7,44	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,612	0,331	38,92	32,54	38,25	32,06	6,19	24	0	0	60,5	53,1	7,41	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,637	0,358	39,29	32,45	38,62	31,97	6,65	24	0	0	60,6	53,3	7,32	0,7	0,7	-
Итого:	19,551	0	1184,74	976,17	1164,6	961,83	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,551															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	137,182	8219,4	6674,34	8088,68	6586,24
23.10.2025	156,733	9404,14	7650,51	9253,28	7548,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 8:34:45