

#190883#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	0,66	0,373	39,92	32,73	39,24	32,25	6,99	24	0	0	60,4	53	7,46	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	0,664	0,372	40,34	33,18	39,66	32,7	6,96	24	0	0	60,4	53	7,44	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	0,634	0,342	39,67	33,03	38,98	32,55	6,43	24	0	0	60,4	52,9	7,55	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	0,648	0,356	39,12	32,23	38,45	31,75	6,7	24	0	0	60,4	52,8	7,54	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	0,731	0,434	39,8	31,46	39,13	30,98	8,15	24	0	0	60,4	52,7	7,74	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	0,71	0,409	39,51	31,61	38,86	31,13	7,73	24	0	0	60,4	52,6	7,78	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	0,746	0,448	40,04	31,45	39,38	30,97	8,41	24	0	0	60,4	52,7	7,75	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	0,699	0,404	39,29	31,49	38,62	31,01	7,61	24	0	0	60,4	52,7	7,69	0,7	0,7	-
02.12.2025	0,677	0,384	39,01	31,61	38,32	31,13	7,19	24	0	0	60,4	52,6	7,76	0,7	0,7	-
03.12.2025	0,679	0,385	39,07	31,6	38,4	31,12	7,28	24	0	0	60,4	52,6	7,74	0,7	0,7	-
04.12.2025	0,654	0,365	38,76	31,67	38,09	31,19	6,9	24	0	0	60,3	52,7	7,59	0,7	0,7	-
05.12.2025	0,648	0,359	38,52	31,54	37,85	31,06	6,79	24	0	0	60,3	52,7	7,68	0,7	0,7	-
06.12.2025	0,736	0,442	39,16	30,66	38,5	30,18	8,32	24	0	0	60,4	52,7	7,73	0,7	0,7	-
07.12.2025	0,758	0,462	39,46	30,56	38,81	30,08	8,73	24	0	0	60,3	52,7	7,67	0,7	0,7	-
08.12.2025	0,653	0,368	37,93	30,81	37,27	30,33	6,94	24	0	0	60,4	52,7	7,69	0,7	0,7	-
09.12.2025	0,641	0,363	37,7	30,72	37,04	30,24	6,8	24	0	0	60,3	52,6	7,69	0,7	0,7	-
10.12.2025	0,679	0,394	38,25	30,68	37,61	30,2	7,41	24	0	0	60,4	52,8	7,6	0,7	0,7	-
11.12.2025	0,653	0,37	37,98	30,77	37,34	30,29	7,05	24	0	0	60,2	52,7	7,57	0,7	0,7	-
12.12.2025	0,663	0,38	38,09	30,72	37,43	30,24	7,19	24	0	0	60,3	52,8	7,54	0,7	0,7	-
13.12.2025	0,702	0,417	38,63	30,63	37,99	30,15	7,84	24	0	0	60,3	52,8	7,57	0,7	0,7	-
14.12.2025	0,724	0,435	38,97	30,57	38,32	30,09	8,23	24	0	0	60,3	52,7	7,57	0,7	0,7	-
15.12.2025	0,643	0,36	37,77	30,78	37,14	30,3	6,84	24	0	0	60,3	52,7	7,66	0,7	0,7	-
16.12.2025	0,626	0,347	37,54	30,85	36,89	30,37	6,52	24	0	0	60,3	52,6	7,69	0,7	0,7	-
17.12.2025	0,662	0,374	38,07	30,82	37,4	30,34	7,06	24	0	0	60,4	52,6	7,74	0,7	0,7	-
18.12.2025	0,749	0,446	39,45	30,75	38,78	30,27	8,51	24	0	0	60,4	52,6	7,77	0,7	0,7	-
19.12.2025	0,652	0,363	37,97	30,92	37,32	30,44	6,88	24	0	0	60,3	52,6	7,76	0,7	0,7	-
20.12.2025	0,671	0,386	38,21	30,77	37,57	30,29	7,28	24	0	0	60,3	52,7	7,68	0,7	0,7	-
21.12.2025	0,73	0,44	39,05	30,58	38,42	30,1	8,32	24	0	0	60,3	52,6	7,66	0,7	0,7	-
22.12.2025	0,671	0,388	38,29	30,84	37,63	30,36	7,27	24	0	0	60,3	52,7	7,63	0,7	0,7	-
23.12.2025	0,681	0,393	38,52	30,91	37,85	30,43	7,42	24	0	0	60,4	52,7	7,71	0,7	0,7	-
Итого:	20,444	0	1164,09	936,94	1144,29	922,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,444															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	177,346	10624,44	8645,09	10452,89	8527,79
23.12.2025	197,79	11788,53	9582,03	11597,18	9450,33

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 14:18:42