

#194496#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой, 117, г. Калининград

4113

4734

ВКТ-7

00170013

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTNt, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,672	0,384	38,19	30,78	37,54	30,3	7,24	24	0	0	60,4	52,6	7,8	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,64	0,352	37,75	30,94	37,1	30,46	6,64	24	0	0	60,3	52,4	7,92	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,616	0,335	37,08	30,62	36,46	30,14	6,32	24	0	0	60,3	52,6	7,72	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,72	0,425	38,63	30,39	37,98	29,91	8,07	24	0	0	60,3	52,5	7,79	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,764	0,464	39,26	30,32	38,61	29,84	8,77	24	0	0	60,3	52,5	7,84	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,695	0,402	38,36	30,54	37,7	30,06	7,64	24	0	0	60,3	52,5	7,82	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,74	0,441	39,05	30,5	38,38	30,02	8,36	24	0	0	60,4	52,6	7,83	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	0,872	0,557	40,77	30,06	40,11	29,58	10,53	24	0	0	60,5	52,6	7,85	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,626	0,34	37,31	30,69	36,66	30,21	6,45	24	0	0	60,3	52,4	7,91	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,668	0,376	37,89	30,6	37,25	30,12	7,13	24	0	0	60,3	52,4	7,85	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,699	0,403	38,26	30,46	37,64	29,98	7,66	24	0	0	60,3	52,4	7,91	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,71	0,409	38,31	30,36	37,68	29,88	7,8	24	0	0	60,3	52,3	7,96	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,656	0,369	37,56	30,44	36,92	29,96	6,96	24	0	0	60,3	52,4	7,88	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,725	0,425	38,62	30,39	37,99	29,91	8,08	24	0	0	60,3	52,4	7,94	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,684	0,384	37,94	30,45	37,3	29,97	7,33	24	0	0	60,3	52,2	8,02	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,695	0,395	38,01	30,34	37,37	29,86	7,51	24	0	0	60,2	52,1	8,12	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,733	0,424	38,63	30,36	37,99	29,88	8,11	24	0	0	60,3	52,2	8,11	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,738	0,431	38,84	30,5	38,2	30,02	8,18	24	0	0	60,3	52,2	8,1	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	0,794	0,483	39,55	30,2	38,9	29,72	9,18	24	0	0	60,3	52,3	8,03	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,696	0,397	38,23	30,52	37,57	30,04	7,53	24	0	0	60,2	52,2	8,04	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,685	0,38	37,86	30,43	37,21	29,95	7,26	24	0	0	60,2	52,1	8,15	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,708	0,405	38,28	30,39	37,62	29,91	7,71	24	0	0	60,2	52,1	8,13	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,706	0,406	38,26	30,38	37,62	29,9	7,72	24	0	0	60,2	52,1	8,1	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,705	0,408	38,39	30,51	37,74	30,03	7,71	24	0	0	60,2	52,2	8,07	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,732	0,427	38,56	30,35	37,93	29,87	8,06	24	0	0	60,2	52,1	8,14	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,797	0,483	39,55	30,19	38,88	29,71	9,17	24	0	0	60,3	52,2	8,13	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,742	0,433	38,79	30,32	38,12	29,84	8,28	24	0	0	60,3	52,2	8,09	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,69	0,39	37,88	30,29	37,25	29,81	7,44	24	0	0	60,2	52,2	8,09	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,686	0,391	37,94	30,31	37,27	29,83	7,44	24	0	0	60,3	52,3	7,98	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,717	0,409	38,34	30,29	37,67	29,81	7,86	24	0	0	60,3	52,1	8,14	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,716	0,413	38,33	30,31	37,68	29,83	7,85	24	0	0	60,3	52,2	8,09	0,7	0,7	-
Итого:	22,027	0	1190,42	943,23	1170,34	928,35	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,027															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	197,79	11788,53	9582,03	11597,18	9450,33
23.01.2026	219,817	12978,95	10525,26	12767,52	10378,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:28:16