

#163280#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК  
Беланова 87, Калининград  
  
6541  
ТВ7 (ASCII)  
15024831  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2025 | 2,149   | 0         | 21,22   | 0       | 0       | 20,733   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,5   | 46,8   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 25.09.2025 | 2,264   | 0         | 21,065  | 0       | 0       | 20,586   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 45     | 0,43    | 0,32    | -           |
| 26.09.2025 | 1,887   | 0         | 19,27   | 0       | 0       | 18,834   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,1   | 47,2   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 27.09.2025 | 2,348   | 0         | 21,093  | 0       | 0       | 20,609   | 0      | 0      | 22       | 2       | 71,6   | 44,4   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 28.09.2025 | 2,564   | 0         | 21,091  | 0       | 0       | 20,611   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,3   | 41,6   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 29.09.2025 | 2,398   | 0         | 21,426  | 0       | 0       | 20,944   | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,9   | 43,6   | 0,44    | 0,32    | -           |
| 30.09.2025 | 2,359   | 0         | 20,994  | 0       | 0       | 20,507   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72     | 44,5   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 01.10.2025 | 2,398   | 0         | 21,146  | 0       | 0       | 20,657   | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 44,2   | 0,43    | 0,32    | -           |
| 02.10.2025 | 6,509   | 0         | 48,894  | 0       | 0       | 47,745   | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,5   | 40     | 0,44    | 0,33    | -           |
| 03.10.2025 | 8,309   | 0         | 65,07   | 0       | 0       | 63,498   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 42,5   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 04.10.2025 | 8,342   | 0         | 63,78   | 0       | 0       | 62,229   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74     | 42     | 0,45    | 0,33    | -           |
| 05.10.2025 | 7,581   | 0         | 57,384  | 0       | 0       | 56,001   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 41,3   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 06.10.2025 | 7,416   | 0         | 55,441  | 0       | 0       | 54,111   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,4   | 40,7   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 07.10.2025 | 7,393   | 0         | 57,5    | 0       | 0       | 56,12    | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,4   | 42     | 0,46    | 0,33    | -           |
| 08.10.2025 | 7,573   | 0         | 58,564  | 0       | 0       | 57,145   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,8   | 42,2   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 09.10.2025 | 6,519   | 0         | 50,502  | 0       | 0       | 49,285   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 42,1   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 10.10.2025 | 6,894   | 0         | 53,886  | 0       | 0       | 52,587   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 42,3   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 11.10.2025 | 6,685   | 0         | 51,416  | 0       | 0       | 50,177   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 41,8   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 12.10.2025 | 7,105   | 0         | 52,204  | 0       | 0       | 50,936   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,9   | 40,6   | 0,46    | 0,33    | -           |
| 13.10.2025 | 7,674   | 0         | 59,949  | 0       | 0       | 58,502   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 42,4   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 14.10.2025 | 7,936   | 0         | 62,521  | 0       | 0       | 61,014   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 42,6   | 0,45    | 0,33    | -           |
| 15.10.2025 | 7,359   | 0         | 59,595  | 0       | 0       | 58,156   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 43,5   | 0,48    | 0,33    | -           |
| 16.10.2025 | 7,291   | 0         | 60,22   | 0       | 0       | 58,772   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 44     | 0,51    | 0,33    | -           |
| 17.10.2025 | 7,225   | 0         | 59,268  | 0       | 0       | 57,835   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,8   | 44     | 0,51    | 0,33    | -           |
| 18.10.2025 | 8,402   | 0         | 69,573  | 0       | 0       | 67,901   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,5   | 44     | 0,51    | 0,34    | -           |
| 19.10.2025 | 8,66    | 0         | 71,702  | 0       | 0       | 69,975   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,6   | 44,1   | 0,52    | 0,34    | -           |
| 20.10.2025 | 9,023   | 0         | 75,995  | 0       | 0       | 74,155   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,8   | 44,8   | 0,51    | 0,34    | -           |
| 21.10.2025 | 8,508   | 0         | 71,744  | 0       | 0       | 70,004   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,9   | 44,9   | 0,51    | 0,34    | -           |
| 22.10.2025 | 7,756   | 0         | 63,035  | 0       | 0       | 61,503   | 0      | 0      | 24       | 0       | 74,1   | 44     | 0,52    | 0,34    | -           |
| 23.10.2025 | 7,029   | 0         | 57,072  | 0       | 0       | 55,697   | 0      | 0      | 24       | 0       | 73,7   | 43,6   | 0,53    | 0,34    | -           |
| Итого:     | 185,556 | 0         | 1492,62 | 0       | 0       | 1456,829 | 0      | 0      | 718      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 44,319  |           |         |         |         |          |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2025 | 2669,852 | 20115,202 | 0      | 0      | 19643,097 | 0     | 0     | 13781   | 535    |
| 23.10.2025 | 2855,405 | 21607,822 | 0      | 0      | 21099,925 | 0     | 0     | 14499   | 537    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:32:55