

#283373#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ
Свердлова 27, Калининград
3830
6515
ТВ7 (АСЦП)
15024863
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	13,587	0	137,385	0	0	133,893	0	0	24	0	74,7	51,1	0,49	0,41	-
22.02.2026	12,962	0	134,759	0	0	131,43	0	0	24	0	72,6	50,9	0,5	0,41	-
23.02.2026	12,36	0	139,083	0	0	135,82	0	0	24	0	70,4	49,8	0,5	0,41	-
24.02.2026	11,599	0	137,208	0	0	134,159	0	0	24	0	67,9	47,7	0,44	0,37	-
25.02.2026	10,913	0	132,055	0	0	129,295	0	0	24	0	71,5	49,1	0,47	0,4	-
26.02.2026	12,261	0	133,409	0	0	130,354	0	0	24	0	71	49,4	0,48	0,41	-
27.02.2026	12,154	0	137,321	0	0	134,224	0	0	24	0	68,5	48,7	0,49	0,41	-
28.02.2026	11,536	0	142,126	0	0	139,122	0	0	24	0	68,3	49,2	0,5	0,41	-
01.03.2026	11,075	0	141,014	0	0	138,044	0	0	24	0	67,5	48,6	0,49	0,41	-
02.03.2026	10,704	0	137,565	0	0	134,732	0	0	24	0	68,3	48,5	0,49	0,41	-
03.03.2026	11,402	0	140,714	0	0	137,751	0	0	24	0	67,3	46,2	0,5	0,41	-
04.03.2026	9,723	0	112,342	0	0	110,047	0	0	24	0	66,7	45,2	0,49	0,41	-
05.03.2026	9,82	0	110,988	0	0	108,748	0	0	24	0	66,8	45,2	0,49	0,41	-
06.03.2026	9,846	0	110,991	0	0	108,75	0	0	24	0	67,5	45,7	0,49	0,41	-
07.03.2026	10,08	0	112,686	0	0	110,371	0	0	24	0	67	45,6	0,5	0,41	-
08.03.2026	9,728	0	110,768	0	0	108,517	0	0	24	0	67,3	46,2	0,49	0,39	-
09.03.2026	9,81	0	113,287	0	0	110,97	0	0	24	0	67,3	46,4	0,48	0,39	-
10.03.2026	9,734	0	113,762	0	0	111,435	0	0	24	0	67,7	47	0,49	0,39	-
11.03.2026	10,134	0	119,379	0	0	116,905	0	0	24	0	66,2	48,1	0,5	0,39	-
12.03.2026	5,606	0	75,643	0	0	74,14	0	0	24	0	66,9	48,9	0,5	0,39	-
13.03.2026	7,278	0	98,885	0	0	96,884	0	0	24	0	68,4	50	0,49	0,39	-
14.03.2026	11,449	0	151,137	0	0	147,946	0	0	24	0	68,3	50,5	0,49	0,39	-
15.03.2026	10,664	0	145,869	0	0	142,794	0	0	24	0	68,4	50,8	0,49	0,39	-
16.03.2026	10,782	0	148,485	0	0	145,349	0	0	24	0	68	49,7	0,48	0,39	-
17.03.2026	11,085	0	147,705	0	0	144,622	0	0	24	0	68,4	50,1	0,48	0,39	-
18.03.2026	11,126	0	147,899	0	0	144,775	0	0	24	0	68,1	49,2	0,48	0,39	-
19.03.2026	11,174	0	143,72	0	0	140,707	0	0	24	0	67,4	48,5	0,48	0,39	-
20.03.2026	11,065	0	142,945	0	0	140,011	0	0	24	0	68	48,8	0,48	0,39	-
Итого:	299,657	0	3619,13	0	0	3541,795	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,572														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	4300,48	54689,187	0	0	53598,974	0	0	18184	0
20.03.2026	4600,136	58308,316	0	0	57140,767	0	0	18856	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 7:51:26