

#190799#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Школа №13, МАОУ СОШ  
Свердлова 27, Калининград  
3830  
6515  
ТВ7 (АСЦП)  
15024863  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.11.2025	10,056	0	107,164	0	0	104,919	0	0	24	0	67,9	45,4	0,49	0,39	2,2
22.11.2025	10,186	0	110,184	0	0	107,886	0	0	24	0	68,7	46,3	0,49	0,39	1,3
23.11.2025	9,98	0	108,234	0	0	105,933	0	0	24	0	72,3	47,6	0,48	0,39	-3,3
24.11.2025	10,791	0	106,526	0	0	104,036	0	0	24	0	73	47,4	0,48	0,39	-3,9
25.11.2025	11,361	0	108,66	0	0	106,085	0	0	24	0	71,1	46,7	0,49	0,39	-0,9
26.11.2025	10,999	0	109,69	0	0	107,206	0	0	24	0	70,2	46,1	0,49	0,39	-0,4
27.11.2025	10,735	0	108,438	0	0	106,041	0	0	24	0	69,5	45,5	0,49	0,39	-1,3
28.11.2025	10,556	0	107,537	0	0	105,206	0	0	24	0	69,2	45,4	0,49	0,39	-0,4
29.11.2025	10,622	0	108,981	0	0	106,635	0	0	24	0	69,1	45,5	0,49	0,39	-0,3
30.11.2025	10,235	0	106,073	0	0	103,799	0	0	24	0	69,8	45,9	0,48	0,39	-0,5
01.12.2025	10,407	0	105,927	0	0	103,61	0	0	24	0	68,6	45	0,49	0,39	-
02.12.2025	10,478	0	108,457	0	0	106,153	0	0	24	0	70	45,5	0,48	0,39	-
03.12.2025	10,776	0	107,243	0	0	104,887	0	0	24	0	66,7	44,4	0,49	0,39	-
04.12.2025	9,833	0	107,701	0	0	105,536	0	0	24	0	67	44,7	0,49	0,4	-
05.12.2025	10,179	0	111,306	0	0	109,047	0	0	24	0	67,2	45,4	0,5	0,4	-
06.12.2025	10,179	0	113,426	0	0	111,108	0	0	24	0	66,6	45,8	0,5	0,39	-
07.12.2025	9,489	0	111,379	0	0	109,141	0	0	24	0	65,7	44,9	0,49	0,39	-
08.12.2025	9,161	0	107,196	0	0	105,102	0	0	24	0	66,8	45,1	0,49	0,39	-
09.12.2025	9,869	0	110,884	0	0	108,644	0	0	24	0	66,9	45,8	0,5	0,39	-
10.12.2025	9,857	0	113,894	0	0	111,589	0	0	24	0	66,9	46,2	0,49	0,39	-
11.12.2025	9,713	0	114,246	0	0	111,932	0	0	24	0	66,6	46	0,49	0,39	-
12.12.2025	9,576	0	113,537	0	0	111,256	0	0	24	0	66,8	46	0,49	0,39	-
13.12.2025	9,673	0	113,185	0	0	110,893	0	0	24	0	66,3	45,9	0,48	0,39	-
14.12.2025	9,094	0	108,649	0	0	106,481	0	0	24	0	66,5	45,7	0,48	0,39	-
15.12.2025	9,033	0	106,09	0	0	103,964	0	0	24	0	65,8	44,3	0,48	0,39	-
16.12.2025	9,21	0	103,989	0	0	101,947	0	0	24	0	66,6	44,2	0,48	0,39	-
17.12.2025	9,478	0	103,01	0	0	100,939	0	0	24	0	68,2	45,1	0,48	0,39	-
18.12.2025	9,947	0	104,991	0	0	102,783	0	0	24	0	68,6	45,4	0,48	0,39	-
19.12.2025	10,228	0	107,424	0	0	105,148	0	0	24	0	66,9	44,9	0,49	0,39	-
20.12.2025	9,846	0	108,639	0	0	106,439	0	0	24	0	66,7	45,6	0,49	0,39	-
Итого:	301,547	0	3262,66	0	0	3194,345	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,023														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.11.2025	3193,109	44014,294	0	0	43184,186	0	0	15976	0
20.12.2025	3494,656	47276,954	0	0	46378,531	0	0	16696	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.12.2025 7:36:35