

#163277#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 68, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 6552
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15025839
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	4,401	0	39,891	29,872	0	39,122	29,535	0	24	0	65	48,9	0,31	0,08	-
25.09.2025	4,488	0	41,039	31,077	0	40,229	30,718	0	24	0	65,7	49,6	0,21	0,11	-
26.09.2025	4,442	0	37,688	27,59	0	36,943	27,289	0	24	0	65,5	48	0,04	0,01	-
27.09.2025	4,476	0	38,094	27,607	0	37,358	27,311	0	24	0	64,8	47,6	0,01	0,01	-
28.09.2025	4,738	0	39,829	27,869	0	39,077	27,574	0	24	0	63,9	47,4	0,02	0,01	-
29.09.2025	4,615	0	38,815	27,493	0	38,082	27,207	0	24	0	64	47	0,01	0,01	-
30.09.2025	4,706	0	38,995	27,476	0	38,25	27,188	0	24	0	64,3	47,2	0,01	0,01	-
01.10.2025	4,604	0	38,132	27,475	0	37,385	27,184	0	24	0	65,2	47,4	0,01	0,02	-
02.10.2025	4,546	0	38,882	27,608	0	38,169	27,328	0	24	0	62,9	46,2	0,03	0,02	-
03.10.2025	4,408	0	38,441	27,552	0	37,743	27,276	0	24	0	62,6	46,1	0,02	0,02	-
04.10.2025	4,827	0	39,905	27,702	0	39,156	27,415	0	24	0	63,8	46,9	0	0,01	-
05.10.2025	5,04	0	41,16	27,99	0	40,383	27,694	0	24	0	63,9	47,4	0,02	0,05	-
06.10.2025	4,404	0	38,315	28,265	0	37,562	27,959	0	24	0	65,4	48,4	0,03	0,47	-
07.10.2025	4,515	0	39,216	28,28	0	38,462	27,976	0	24	0	64,7	48,4	0	0,62	-
08.10.2025	4,142	0	38,319	28,301	0	37,62	28,007	0	24	0	62,7	47,1	0	0,25	-
09.10.2025	4,481	0	39,826	28,398	0	39,095	28,099	0	24	0	63	47,5	0	0,34	-
10.10.2025	4,22	0	38,571	28,322	0	37,859	28,025	0	24	0	63,1	47,4	0	0,33	-
11.10.2025	4,276	0	38,976	28,293	0	38,263	27,998	0	24	0	62,8	47,4	0	0,39	-
12.10.2025	4,483	0	40,61	28,813	0	39,883	28,513	0	24	0	62,1	47,2	0,01	0,28	-
13.10.2025	4,297	0	39,737	28,397	0	39,04	28,108	0	24	0	61,4	46,7	0,01	0,19	-
14.10.2025	4,424	0	39,945	28,298	0	39,242	28,01	0	24	0	61,6	46,6	0,01	0,13	-
15.10.2025	4,309	0	39,513	28,597	0	38,804	28,304	0	24	0	62,2	47	0,02	0,24	-
16.10.2025	4,539	0	40,3	28,362	0	39,576	28,069	0	24	0	62,3	47	0,04	0,31	-
17.10.2025	4,319	0	39,185	28,258	0	38,478	27,966	0	24	0	62,5	47,1	0,09	0,29	-
18.10.2025	4,666	0	40,965	28,37	0	40,236	28,078	0	24	0	61,9	46,8	0,08	0,06	-
19.10.2025	4,749	0	41,715	28,653	0	40,981	28,361	0	24	0	61,5	46,7	0,07	0,14	-
20.10.2025	4,767	0	41,506	28,312	0	40,782	28,027	0	24	0	61,3	46,3	0,09	0,06	-
21.10.2025	4,409	0	40,364	28,143	0	39,69	27,872	0	24	0	59,9	45,3	0,05	0,02	-
22.10.2025	4,129	0	39,353	28,198	0	38,708	27,93	0	24	0	59,3	44,9	0,03	0,02	-
23.10.2025	4,405	0	41,54	29,532	0	40,845	29,241	0	24	0	60	45,9	0,15	0,12	-
Итого:	134,825	0	1188,827	849,103	0	1167,023	840,262	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,202														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.09.2025	2533,499	25051,492	18488,824	0	24615,113	18291,907	0	13744	476
23.10.2025	2668,322	26240,32	19337,928	0	25782,137	19132,167	0	14464	476

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 12:40:01