

#163278#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68, Калининград

4395

6547

ТВ7 (АСЦП)

15025839

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,002	0	0,465	0	0	0,465	0	0	24	0	17,5	16,5	0,25	0,26	-
02.10.2025	6,541	0	296,725	0	0	294,122	0	0	24	0	42,6	37,3	0,37	0,32	-
03.10.2025	6,806	0	430,95	0	0	427,135	0	0	24	0	41,3	37,5	0,5	0,43	-
04.10.2025	0,097	0	391,905	0	0	391,602	0	0	24	0	18,9	18,8	0,49	0,44	-
05.10.2025	7,203	0	395,535	0	0	392,814	0	0	24	0	35,3	30,9	0,49	0,44	-
06.10.2025	10,003	0	394,125	0	0	389,616	0	0	24	0	49,3	43,2	0,47	0,42	-
07.10.2025	7,416	0	385,155	0	0	381,932	0	0	24	0	42,9	38,3	0,48	0,43	-
08.10.2025	7,122	0	384,835	0	0	381,707	0	0	24	0	42,2	37,8	0,48	0,43	-
09.10.2025	7,167	0	385,675	0	0	382,479	0	0	24	0	42,7	38,2	0,47	0,42	-
10.10.2025	7,081	0	385,215	0	0	382,024	0	0	24	0	42,6	38,2	0,47	0,42	-
11.10.2025	7,055	0	382,03	0	0	378,875	0	0	24	0	42,7	38,2	0,47	0,42	-
12.10.2025	7,047	0	383,19	0	0	380,028	0	0	24	0	42,5	38,1	0,48	0,43	-
13.10.2025	7,133	0	383,845	0	0	380,699	0	0	24	0	42,4	37,9	0,48	0,42	-
14.10.2025	7,175	0	384,225	0	0	381,13	0	0	24	0	42,2	37,7	0,47	0,42	-
15.10.2025	7,18	0	384,74	0	0	381,607	0	0	24	0	42,3	37,8	0,48	0,42	-
16.10.2025	7,217	0	384,955	0	0	381,804	0	0	24	0	42,5	37,9	0,46	0,41	-
17.10.2025	7,126	0	380,895	0	0	377,797	0	0	24	0	42,3	37,8	0,47	0,42	-
18.10.2025	7,152	0	380,755	0	0	377,736	0	0	24	0	41,8	37,3	0,47	0,42	-
19.10.2025	7,221	0	382,015	0	0	379,007	0	0	24	0	41,7	37,1	0,47	0,42	-
20.10.2025	7,107	0	379,12	0	0	376,215	0	0	24	0	41,1	36,6	0,47	0,43	-
21.10.2025	8,027	0	378,525	0	0	375,299	0	0	24	0	43,1	38	0,47	0,42	-
22.10.2025	7,882	0	373,525	0	0	370,336	0	0	24	0	43,2	38,2	0,47	0,42	-
23.10.2025	7,769	0	374,99	0	0	371,727	0	0	24	0	43,6	38,6	0,47	0,42	-
Итого:	154,529	0	8403,395	0	0	8336,156	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,909														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	2312,753	88317,86	0	0	87391,237	0	0	13912	476
23.10.2025	2467,283	96721,255	0	0	95727,393	0	0	14464	476

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:01:03