

#166696#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 68, Калининград

4395

6547

ТВ7 (АСЦП)

15025839

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	7,719	0	375,79	0	0	372,51	0	0	24	0	43,8	38,8	0,47	0,42	-
25.10.2025	7,714	0	376,18	0	0	372,919	0	0	24	0	43,6	38,6	0,47	0,42	-
26.10.2025	7,722	0	376,575	0	0	373,34	0	0	24	0	43,4	38,5	0,47	0,42	-
27.10.2025	7,734	0	376,875	0	0	373,661	0	0	24	0	43,3	38,4	0,47	0,42	-
28.10.2025	7,717	0	377,04	0	0	373,852	0	0	24	0	43,1	38,2	0,47	0,42	-
29.10.2025	7,746	0	377,295	0	0	374,097	0	0	24	0	43,2	38,2	0,47	0,42	-
30.10.2025	7,714	0	377,39	0	0	374,177	0	0	24	0	43,2	38,3	0,47	0,42	-
31.10.2025	7,709	0	378,095	0	0	374,913	0	0	24	0	43	38,1	0,47	0,42	-
01.11.2025	7,686	0	377,715	0	0	374,532	0	0	24	0	42,9	38	0,47	0,42	-
02.11.2025	7,463	0	377,625	0	0	374,49	0	0	24	0	42,7	37,9	0,47	0,42	-
03.11.2025	7,379	0	377,76	0	0	374,58	0	0	24	0	42,8	38,1	0,47	0,42	-
04.11.2025	7,605	0	377,83	0	0	374,586	0	0	24	0	43,2	38,4	0,47	0,42	-
05.11.2025	7,206	0	377,86	0	0	374,754	0	0	24	0	42,5	37,9	0,47	0,42	-
06.11.2025	7,268	0	378,19	0	0	375,064	0	0	24	0	42,7	38,1	0,47	0,42	-
07.11.2025	7,891	0	378,375	0	0	375,042	0	0	24	0	43,8	38,8	0,47	0,42	-
08.11.2025	6,66	0	259,76	0	0	257,227	0	0	24	0	46	39,8	0,45	0,42	-
09.11.2025	9,069	0	378,18	0	0	374,457	0	0	24	0	46,2	40,4	0,47	0,42	-
10.11.2025	7,965	0	378,515	0	0	375,225	0	0	24	0	43,6	38,5	0,47	0,42	-
11.11.2025	7,737	0	378,715	0	0	375,525	0	0	24	0	43	38,1	0,47	0,42	-
12.11.2025	7,876	0	378,935	0	0	375,703	0	0	24	0	43,2	38,2	0,47	0,42	-
13.11.2025	7,225	0	375,265	0	0	372,253	0	0	24	0	42	37,4	0,47	0,43	-
14.11.2025	7,391	0	371,925	0	0	368,94	0	0	24	0	42,1	37,3	0,47	0,42	-
15.11.2025	7,684	0	259,1	0	0	256,366	0	0	24	0	47,7	40,6	0,45	0,42	-
16.11.2025	12,712	0	362,27	0	0	357,228	0	0	24	0	54,8	46,3	0,46	0,42	-
17.11.2025	10,769	0	362,095	0	0	357,833	0	0	24	0	50,4	43,2	0,46	0,42	-
18.11.2025	11,78	0	362,98	0	0	358,353	0	0	24	0	52,5	44,6	0,46	0,42	-
19.11.2025	11,043	0	362,875	0	0	358,597	0	0	24	0	50,6	43,2	0,47	0,42	-
20.11.2025	12,909	0	368,82	0	0	363,671	0	0	24	0	54,9	46,5	0,46	0,42	-
21.11.2025	11,822	0	371,4	0	0	366,675	0	0	24	0	52,4	44,7	0,47	0,42	-
22.11.2025	12,673	0	371,505	0	0	366,5	0	0	24	0	53,9	45,7	0,47	0,42	-
23.11.2025	14,528	0	371,855	0	0	366,004	0	0	24	0	58,4	48,9	0,47	0,42	-
Итого:	274,116	0	11374,79	0	0	11263,074	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,471														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	2467,283	96721,255	0	0	95727,393	0	0	14464	476
23.11.2025	2741,402	108096,045	0	0	106990,466	0	0	15208	476

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 7:56:17