

#146071#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 19.08.2025 по 13.09.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 68, Калининград
Абонентский номер 4395

Заводской номер счётчика	Показания прибора, МВт×ч	Предыдущие показания, МВт×ч	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
12461	13.09.2025	19.08.2025		
Количество тепловой энергии, система 1	13979,51	13977,56	1.95	1.677

Подпись исполнителя



#146070#

Отчёт за период с 19.08.2025 по 13.09.2025.

Номер абонента 4395
 Порядковый номер 5056
 Тип теплосчёта SKS-3
 Заводской номер 12461
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 19.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	Q, MBтч	Qg,	V1, м3	V2, м3	TRab,	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C
20.08.2025	-	1,67	12148,04	66,1	157,4	24	22,62	1,38	0	256	61	27	10
21.08.2025	-	0,28	12150,79	75,5	0,1	24	1,89	22,11	0	392	62	0	10
22.08.2025	-	0	12150,79	74,9	0	24	0	24	0	392	64	0	10
23.08.2025	-	0	12150,79	153	0	24	0	24	0	392	69	0	10
24.08.2025	-	0	12150,79	164,4	0	24	0	24	0	392	71	0	10
25.08.2025	-	0	12150,79	163,3	0	24	0	24	0	392	70	0	10
26.08.2025	-	0	12150,79	162,2	0	24	0	24	0	392	70	21	10
27.08.2025	-	0	12150,79	158,2	0	24	0	24	0	392	70	58	10
28.08.2025	-	0	12150,79	162,3	0	24	0	24	0	392	70	66	10
29.08.2025	-	0	12150,79	152,4	0	24	0	24	0	392	70	63	10
30.08.2025	-	0	12150,79	151,5	0	24	0	24	0	392	70	64	10
31.08.2025	-	0	12150,79	151	0	24	0	24	0	392	69	63	10
01.09.2025	-	0	12150,79	152,6	0	24	0	24	0	392	70	65	10
02.09.2025	-	0	12150,79	154,2	0	24	0	24	0	392	70	65	10
03.09.2025	-	0	12150,79	149,6	0	24	0	24	0	392	70	63	10
04.09.2025	-	0	12150,79	154,7	0	24	0	24	0	392	70	64	10
05.09.2025	-	0	12150,79	154,6	0	24	0	24	0	392	70	64	10
06.09.2025	-	0	12150,79	148,6	0	24	0	24	0	392	70	63	10
07.09.2025	-	0	12150,79	145,8	0	24	0	24	0	392	70	63	10
08.09.2025	-	0	12150,79	151,4	0	24	0	24	0	392	70	64	10
09.09.2025	-	0	12150,79	147,5	0	24	0	24	0	392	70	64	10
10.09.2025	-	0	12150,79	142,6	0	24	0	24	0	392	70	63	10
11.09.2025	-	0	12150,79	148,7	0	24	0	24	0	392	71	64	10
12.09.2025	-	0	12150,79	149,2	0	24	0	24	0	392	71	64	10
13.09.2025	-	0	12150,79	151,9	0	24	0	24	0	392	71	65	10
Итого:	-	1,95	303767	3586,2	157,5	600	24,51	575,49	-	-	69,16	47,72	10

Общее время работы системы

600 час.

Период нормальной работы системы

24,51 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, MBтч	V1, м3	V2, м3	TNar, ч	Ttn, ч
19.08.2025	13977,56	492670,6	502180,3	99854,69	908,86
13.09.2025	13979,51	496256,8	502337,8	99879,2	1484,34

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
