

#207911#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Генерала Толстикова 39-43, Калининград  
4342  
6592  
ТВ7 (АСЦП)  
15025837  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2026 | 3,091   | 0         | 34,645  | 27,861  | 0       | 34,026  | 27,544  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 49,3   | 0,5     | 0,26    | -8,3        |
| 25.01.2026 | 3,174   | 0         | 34,881  | 27,666  | 0       | 34,263  | 27,355  | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 49,3   | 0,63    | 0,39    | -9,4        |
| 26.01.2026 | 2,983   | 0         | 33,7    | 27,157  | 0       | 33,102  | 26,853  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 49,4   | 0,73    | 0,55    | -7,3        |
| 27.01.2026 | 2,97    | 0         | 34,272  | 27,816  | 0       | 33,664  | 27,503  | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 49,5   | 0,56    | 0,6     | -4,4        |
| 28.01.2026 | 3,044   | 0         | 34,48   | 27,86   | 0       | 33,863  | 27,543  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 49,3   | 0,36    | 0,28    | -3,8        |
| 29.01.2026 | 2,873   | 0         | 33,661  | 28,016  | 0       | 33,059  | 27,702  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,9   | 0,4     | 0,23    | -6          |
| 30.01.2026 | 3,054   | 0         | 34,434  | 28,035  | 0       | 33,819  | 27,723  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,9   | 0,53    | 0,32    | -9,7        |
| 31.01.2026 | 3,004   | 0         | 34,16   | 27,899  | 0       | 33,55   | 27,586  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 49     | 0,48    | 0,29    | -12,4       |
| 01.02.2026 | 3,432   | 0         | 35,882  | 27,8    | 0       | 35,238  | 27,488  | 0      | 24       | 0       | 62,6   | 49     | 0,45    | 0,23    | -13,8       |
| 02.02.2026 | 3,189   | 0         | 34,685  | 27,746  | 0       | 34,063  | 27,438  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,7   | 0,48    | 0,18    | -18,9       |
| 03.02.2026 | 3,205   | 0         | 34,635  | 27,494  | 0       | 34,02   | 27,187  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,9   | 0,6     | 0,28    | -20,1       |
| 04.02.2026 | 3,246   | 0         | 34,482  | 27,356  | 0       | 33,869  | 27,057  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,4   | 0,6     | 0,34    | -18         |
| 05.02.2026 | 3,218   | 0         | 34,197  | 26,997  | 0       | 33,59   | 26,703  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,6   | 0,76    | 0,57    | -12,3       |
| 06.02.2026 | 3,055   | 0         | 33,574  | 26,732  | 0       | 32,98   | 26,438  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 49,1   | 0,79    | 0,81    | -7,6        |
| 07.02.2026 | 3,092   | 0         | 33,553  | 26,545  | 0       | 32,954  | 26,252  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 49     | 0,55    | 0,68    | -3,2        |
| 08.02.2026 | 3,31    | 0         | 34,406  | 26,338  | 0       | 33,801  | 26,054  | 0      | 24       | 0       | 62,1   | 48,7   | 0,57    | 0,71    | -3,3        |
| 09.02.2026 | 3,112   | 0         | 33,535  | 26,539  | 0       | 32,937  | 26,249  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,8   | 0,53    | 0,57    | -4,9        |
| 10.02.2026 | 2,915   | 0         | 32,666  | 26,437  | 0       | 32,083  | 26,145  | 0      | 24       | 0       | 62,5   | 48,9   | 0,58    | 0,56    | -12,1       |
| 11.02.2026 | 2,961   | 0         | 32,685  | 26,152  | 0       | 32,108  | 25,866  | 0      | 24       | 0       | 62,3   | 48,8   | 0,73    | 0,79    | -12,4       |
| 12.02.2026 | 2,967   | 0         | 32,72   | 25,828  | 0       | 32,146  | 25,545  | 0      | 24       | 0       | 62     | 49     | 0,64    | 0,81    | -3,8        |
| 13.02.2026 | 2,86    | 0         | 31,851  | 25,683  | 0       | 31,286  | 25,404  | 0      | 24       | 0       | 62,3   | 48,7   | 0,58    | 0,73    | -0,7        |
| 14.02.2026 | 3,137   | 0         | 31,7    | 23,982  | 0       | 31,135  | 23,72   | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 48,8   | 0,47    | 0,6     | -1,2        |
| 15.02.2026 | 3,21    | 0         | 30,961  | 22,856  | 0       | 30,41   | 22,61   | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 48,3   | 0,45    | 0,5     | -6,7        |
| 16.02.2026 | 3,049   | 0         | 31,669  | 24,604  | 0       | 31,104  | 24,335  | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 48,5   | 0,47    | 0,44    | -11,2       |
| 17.02.2026 | 3,007   | 0         | 31,67   | 24,895  | 0       | 31,106  | 24,623  | 0      | 24       | 0       | 62,4   | 48,4   | 0,5     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 77,158  | 0         | 839,104 | 666,294 | 0       | 824,176 | 658,923 | 0      | 600      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 18,429  |           |         |         |         |         |         |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2026 | 1646,779 | 19877,045 | 15947,553 | 0      | 19540,588 | 15769,682 | 0     | 16058   | 467    |
| 17.02.2026 | 1723,938 | 20716,151 | 16613,843 | 0      | 20364,762 | 16428,606 | 0     | 16658   | 467    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:46:50