

#147645#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025



Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК
Генерала Толстикова 39-43, Калининград
4342

Заводской номер счётчика 15025837	Показания прибора, ГДж 23.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1428,34	1428,34	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	1320,293	1258,212	62.081	14.828 <i>-0,378</i>

14,45

Подпись исполнителя



594/-

#147644#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 6592
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 15025837
Номер системы 2
Отчёт сформирован 29.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2025	-	2,398	0	32,062	26,788	0	31,513	26,474	0	24	0	61	50	0,37	0,19
25.08.2025	-	0,902	0	30,635	25,859	0	30,466	25,746	0	24	0	34,2	31,2	0	0
26.08.2025	-	0,337	0	27,535	24,806	0	27,471	24,756	0	24	0	24,9	23,9	0	0
27.08.2025	-	0,23	0	27,354	24,796	0	27,309	24,757	0	24	0	22,3	21,9	0	0
28.08.2025	-	0,192	0	27,292	24,843	0	27,251	24,806	0	24	0	21,6	21,4	0	0
29.08.2025	-	0,153	0	26,849	24,775	0	26,809	24,737	0	24	0	21,6	21,6	0	0
30.08.2025	-	0,671	0	27,944	24,677	0	27,837	24,618	0	24	0	28	24,6	0,11	0,02
31.08.2025	-	2,788	0	31,496	24,382	0	30,96	24,106	0	24	0	61,4	49,8	1,01	0,88
01.09.2025	-	2,373	0	30,472	25,422	0	29,933	25,124	0	24	0	62,4	50,8	0,64	0,9
02.09.2025	-	2,346	0	30,186	25,104	0	29,654	24,81	0	24	0	62,1	50,7	0,59	0,86
03.09.2025	-	2,091	0	29,355	25,1	0	28,857	24,814	0	24	0	60,9	49,8	0,59	0,8
04.09.2025	-	2,248	0	29,665	24,968	0	29,14	24,673	0	24	0	62,2	50,8	0,58	0,82
05.09.2025	-	2,298	0	29,531	24,615	0	29,005	24,321	0	24	0	62,6	51,1	0,63	0,83
06.09.2025	-	2,278	0	29,416	24,558	0	28,891	24,264	0	24	0	62,6	51,1	0,56	0,78
07.09.2025	-	2,513	0	30,316	24,436	0	29,778	24,145	0	24	0	62,4	50,9	0,52	0,66
08.09.2025	-	2,398	0	29,981	24,621	0	29,447	24,327	0	24	0	62,5	51,1	0,57	0,69
09.09.2025	-	2,403	0	29,874	24,576	0	29,341	24,283	0	24	0	62,5	50,9	0,56	0,61
10.09.2025	-	2,399	0	30,183	24,902	0	29,644	24,602	0	24	0	62,6	51,1	0,57	0,6
11.09.2025	-	2,228	0	29,314	24,811	0	28,791	24,517	0	24	0	62,4	50,7	0,56	0,56
12.09.2025	-	2,329	0	29,261	24,319	0	28,74	24,031	0	24	0	62,6	50,7	0,6	0,55
13.09.2025	-	2,445	0	29,686	24,166	0	29,158	23,879	0	24	0	62,5	50,7	0,55	0,51
14.09.2025	-	2,502	0	29,905	24,087	0	29,378	23,804	0	24	0	62,2	50,5	0,58	0,49
15.09.2025	-	2,342	0	29,046	24,017	0	28,529	23,734	0	24	0	62,5	50,6	0,58	0,51
16.09.2025	-	2,504	0	29,608	23,883	0	29,081	23,601	0	24	0	62,4	50,5	0,55	0,47
17.09.2025	-	2,415	0	29,215	23,98	0	28,696	23,7	0	24	0	62,4	50,2	0,55	0,41
18.09.2025	-	2,441	0	29,58	23,994	0	29,069	23,718	0	24	0	61,4	49,6	0,5	0,36
19.09.2025	-	2,342	0	28,951	24,122	0	28,438	23,842	0	24	0	62,5	50,2	0,73	0,55
20.09.2025	-	2,337	0	28,851	23,918	0	28,338	23,639	0	24	0	62,5	50,3	0,6	0,59
21.09.2025	-	2,507	0	29,487	23,635	0	28,963	23,356	0	24	0	62,5	50,7	0,63	0,68
22.09.2025	-	2,314	0	28,616	23,701	0	28,106	23,422	0	24	0	62,5	50,4	0,49	0,51
23.09.2025	-	2,354	0	28,708	23,757	0	28,195	23,48	0	24	0	62,4	50	0,4	0,28
Итого:	-	62,078	0	910,374	761,618	0	896,788	754,086	0	744	0	55,12	45,41	0,47	0,49

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	1258,212	15338,274	12332,006	0	15077,678	12192,685	0	12388	465
23.09.2025	1320,293	16248,65	13093,628	0	15974,466	12946,77	0	13132	465

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения