

#163275#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Генерала Толстикова 39-43, Калининград

4342

6591

ТВ7 (АСЦП)

15025837

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0,365	0	0	0,365	0	0	24	0	16,5	19	0,19	0,01	-
02.10.2025	3,004	0	106,785	0	0	105,398	0	0	24	0	53	46,3	0,35	0,07	-
03.10.2025	6,209	0	248,357	0	0	245,12	0	0	24	0	52,9	46,9	0,47	0,17	-
04.10.2025	5,345	0	223,625	0	0	221,083	0	0	24	0	49,5	43,9	0,45	0,02	-
05.10.2025	4,651	0	214,706	0	0	212,444	0	0	24	0	47,6	42,4	0,46	0,01	-
06.10.2025	4,883	0	224,821	0	0	222,484	0	0	23	1	47,4	42,3	0,46	0,01	-
07.10.2025	5,164	0	227,494	0	0	225,049	0	0	24	0	48,2	42,9	0,46	0,01	-
08.10.2025	5,181	0	227,956	0	0	225,491	0	0	24	0	48,3	42,9	0,46	0	-
09.10.2025	4,886	0	227,74	0	0	225,386	0	0	24	0	47,3	42,3	0,45	0	-
10.10.2025	4,869	0	226,44	0	0	224,102	0	0	24	0	47,4	42,3	0,45	0	-
11.10.2025	4,777	0	226,37	0	0	224,021	0	0	24	0	47,4	42,4	0,43	0	-
12.10.2025	4,841	0	228,014	0	0	225,642	0	0	24	0	47,4	42,3	0,41	0	-
13.10.2025	5,137	0	229,129	0	0	226,648	0	0	24	0	48,3	43	0,4	0	-
14.10.2025	5,239	0	229,489	0	0	226,915	0	0	24	0	49	43,6	0,38	0	-
15.10.2025	5,017	0	232,871	0	0	230,348	0	0	24	0	48,4	43,2	0,38	0	-
16.10.2025	5,08	0	244,553	0	0	241,877	0	0	24	0	48,5	43,5	0,38	0	-
17.10.2025	5,06	0	245,944	0	0	243,27	0	0	24	0	48,4	43,5	0,39	0	-
18.10.2025	5,527	0	235,965	0	0	233,175	0	0	24	0	50,5	44,9	0,4	0	-
19.10.2025	5,825	0	246,411	0	0	243,473	0	0	23	1	50,6	45	0,4	0	-
20.10.2025	6,374	0	247,076	0	0	243,871	0	0	24	0	52,8	46,6	0,42	0	-
21.10.2025	6,275	0	246,396	0	0	243,222	0	0	24	0	52,6	46,6	0,41	0	-
22.10.2025	5,592	0	244,284	0	0	241,441	0	0	24	0	50	44,5	0,39	0	-
23.10.2025	5,187	0	245,882	0	0	243,224	0	0	24	0	48,3	43,3	0,39	0	-
Итого:	114,123	0	5030,673	0	0	4974,049	0	0	550	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,258														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

550

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	1428,34	51111,269	0	0	50434,395	0	0	13300	465
23.10.2025	1542,465	56141,943	0	0	55408,441	0	0	13850	467

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:12:06