

#194408#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Генерала Толстикова 39-43, Калининград

4342

6592

ТВ7 (ASCII)

15025837

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2025 | 2,768 | 0 | 30,881 | 24,713 | 0 | 30,328 | 24,431 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,4 | 0,39 | 0,32 | 0 |
| 25.12.2025 | 2,848 | 0 | 31,326 | 24,765 | 0 | 30,774 | 24,488 | 0 | 24 | 0 | 62 | 48,9 | 0,4 | 0,19 | -6,3 |
| 26.12.2025 | 3,024 | 0 | 32,334 | 24,617 | 0 | 31,783 | 24,348 | 0 | 24 | 0 | 61,1 | 48,6 | 0,64 | 0,53 | -5,6 |
| 27.12.2025 | 2,814 | 0 | 31,281 | 24,375 | 0 | 30,757 | 24,117 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 47,9 | 0,55 | 0,48 | 4,4 |
| 28.12.2025 | 2,785 | 0 | 30,461 | 23,617 | 0 | 29,956 | 23,372 | 0 | 24 | 0 | 59,8 | 46,8 | 0,25 | 0,04 | 5,4 |
| 29.12.2025 | 2,677 | 0 | 29,722 | 23,392 | 0 | 29,222 | 23,146 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 47,7 | 0,52 | 0,32 | 3,8 |
| 30.12.2025 | 2,976 | 0 | 30,241 | 23,056 | 0 | 29,705 | 22,802 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,3 | 0,35 | 0,04 | 2,5 |
| 31.12.2025 | 3,57 | 0 | 33,866 | 23,744 | 0 | 33,284 | 23,482 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 48,7 | 0,56 | 0,27 | -1,1 |
| 01.01.2026 | 2,536 | 0 | 29,904 | 25,048 | 0 | 29,374 | 24,769 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 48,8 | 0,67 | 0,29 | -4,2 |
| 02.01.2026 | 2,849 | 0 | 31,266 | 24,862 | 0 | 30,713 | 24,585 | 0 | 24 | 0 | 62,3 | 49 | 0,6 | 0,34 | -5,2 |
| 03.01.2026 | 2,764 | 0 | 31,013 | 24,87 | 0 | 30,467 | 24,594 | 0 | 24 | 0 | 62 | 48,9 | 0,52 | 0,34 | 1,2 |
| 04.01.2026 | 2,865 | 0 | 31,241 | 24,782 | 0 | 30,683 | 24,504 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 49,1 | 0,48 | 0,27 | -0,6 |
| 05.01.2026 | 2,688 | 0 | 30,506 | 24,983 | 0 | 29,964 | 24,705 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 48,8 | 0,51 | 0,26 | -4 |
| 06.01.2026 | 2,675 | 0 | 29,639 | 23,923 | 0 | 29,112 | 23,659 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 48,7 | 0,58 | 0,38 | -3 |
| 07.01.2026 | 2,777 | 0 | 29,57 | 23,334 | 0 | 29,042 | 23,076 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 48,6 | 0,43 | 0,22 | -5,5 |
| 08.01.2026 | 2,679 | 0 | 29,286 | 23,648 | 0 | 28,763 | 23,393 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 48,3 | 0,45 | 0,37 | -7,8 |
| 09.01.2026 | 3,085 | 0 | 30,864 | 23,368 | 0 | 30,311 | 23,111 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 48,5 | 0,3 | 0,22 | -11 |
| 10.01.2026 | 2,822 | 0 | 29,744 | 23,515 | 0 | 29,215 | 23,262 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 48,1 | 0,46 | 0,23 | -9,6 |
| 11.01.2026 | 3,266 | 0 | 31,555 | 23,185 | 0 | 31,002 | 22,936 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 48,2 | 0,66 | 0,45 | -5,2 |
| 12.01.2026 | 3,272 | 0 | 32,993 | 24,642 | 0 | 32,409 | 24,367 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 49,3 | 0,71 | 0,64 | -5,2 |
| 13.01.2026 | 2,847 | 0 | 33,4 | 27,448 | 0 | 32,804 | 27,137 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,5 | 0,53 | 0,58 | - |
| 14.01.2026 | 3,067 | 0 | 34,34 | 27,475 | 0 | 33,731 | 27,163 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,4 | 0,54 | 0,44 | - |
| 15.01.2026 | 2,874 | 0 | 33,737 | 27,493 | 0 | 33,146 | 27,185 | 0 | 24 | 0 | 62,1 | 49,4 | 0,67 | 0,61 | - |
| 16.01.2026 | 3,141 | 0 | 34,539 | 27,32 | 0 | 33,923 | 27,01 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,6 | 0,6 | 0,53 | - |
| 17.01.2026 | 3,039 | 0 | 34,35 | 27,702 | 0 | 33,734 | 27,388 | 0 | 24 | 0 | 62,6 | 49,4 | 0,49 | 0,36 | - |
| 18.01.2026 | 3,102 | 0 | 34,351 | 27,368 | 0 | 33,739 | 27,059 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,3 | 0,52 | 0,42 | - |
| 19.01.2026 | 3,022 | 0 | 33,99 | 27,33 | 0 | 33,384 | 27,021 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,4 | 0,54 | 0,43 | - |
| 20.01.2026 | 3,098 | 0 | 34,226 | 27,219 | 0 | 33,618 | 26,912 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,4 | 0,64 | 0,48 | - |
| 21.01.2026 | 3,161 | 0 | 34,314 | 27,056 | 0 | 33,702 | 26,752 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,3 | 0,63 | 0,54 | - |
| 22.01.2026 | 3,134 | 0 | 34,142 | 26,961 | 0 | 33,532 | 26,655 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,3 | 0,46 | 0,39 | - |
| 23.01.2026 | 3,111 | 0 | 33,96 | 26,94 | 0 | 33,356 | 26,636 | 0 | 24 | 0 | 62,5 | 49,2 | 0,58 | 0,31 | - |
| Итого: | 91,336 | 0 | 993,042 | 782,751 | 0 | 975,533 | 774,065 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 21,815 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.12.2025 | 1555,444 | 18884,001 | 15164,801 | 0 | 18565,056 | 14995,617 | 0 | 15314 | 467 |
| 23.01.2026 | 1646,779 | 19877,045 | 15947,553 | 0 | 19540,588 | 15769,682 | 0 | 16058 | 467 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:37:17