

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/05/25г.-22/06/25г.

Абонент: Толстикова 49-55,
Адрес: ООО Мастер
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C

Договор N: 0000000000
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 15025820, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хЕF15

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.05.25 23	57.22	41.38	15.84	0.02	0.53	59.375	34.518	58.462	34.252	24.210	5.00	0.10	7.546	24	0	
23.05.25 23	57.67	41.78	15.89	0.02	0.51	59.930	34.574	58.997	34.301	24.696	5.00	0.10	7.710	24	0	
24.05.25 23	57.29	41.45	15.83	0.02	0.57	59.465	34.530	58.549	34.263	24.286	5.00	0.10	7.568	24	0	
25.05.25 23	56.61	41.77	14.85	0.02	0.69	61.500	34.245	60.574	33.977	26.596	5.00	0.10	7.836	24	0	
26.05.25 23	57.20	41.43	15.77	0.03	0.64	59.235	33.214	58.325	32.960	25.365	5.00	0.10	7.700	24	0	
27.05.25 23	60.93	43.80	17.12	0.08	0.92	58.175	34.631	57.173	34.333	22.840	5.00	0.10	7.784	24	0	
28.05.25 23	62.37	45.15	17.23	0.02	1.02	58.655	35.772	57.598	35.447	22.151	5.00	0.10	7.845	24	0	
29.05.25 23	62.53	45.76	16.77	0.01	0.83	60.895	36.494	59.791	36.148	23.643	5.00	0.10	8.204	24	0	
30.05.25 23	62.57	45.19	17.37	0.01	0.66	57.565	35.455	56.521	35.125	21.396	5.00	0.10	7.691	24	0	
31.05.25 23	62.57	44.81	17.76	0.01	0.67	57.085	34.783	56.050	34.465	21.584	5.00	0.10	7.743	24	0	
01.06.25 23	62.59	45.42	17.17	0.16	0.90 >	61.030	34.518	59.931	34.196	25.735	5.00	0.10	8.643	24	0	*
02.06.25 23	62.51	45.23	17.28	0.02	0.80	53.225 !	33.460 !	52.262 !	33.151 !	19.111	5.00	0.10	6.977	23	1	*
03.06.25 23	62.40	45.30	17.10	0.05	0.83	59.400	34.824	58.327	34.501	23.826	5.00	0.10	8.172	24	0	
04.06.25 23	44.75	38.00	6.75 <	0.01	0.29	37.110	22.216	36.729	22.070	14.660	5.00	0.10	3.160 <	24	0	*
05.06.25 23	26.35	24.46	1.90 <	0.00	0.00	6.535 <	3.983 <	6.517 <	3.974 <	2.543	5.00	0.10	0.279 <	24	0	*
06.06.25 23	26.90	23.32	3.58 <	0.00	0.00	6.735 <	4.202	6.716 <	4.194	2.521	5.00	0.10	0.316 <	24	0	*
07.06.25 23	28.00	24.01	3.99 <	0.00	0.00	6.445 <	4.332	6.424 <	4.323	2.101	5.00	0.10	0.300 <	24	0	*
08.06.25 23	26.40	23.48	2.93 <	0.00	0.00	6.130 <	4.323	6.113 <	4.314	1.799	5.00	0.10	0.244 <	24	0	*
09.06.25 23	25.15	22.40	2.75 <	0.00	0.00	5.670 <	3.889	5.657 <	3.882	1.775	5.00	0.10	0.214 <	24	0	*
10.06.25 23	23.84	21.88	1.96 <	0.00	0.00	5.475 <	4.111	5.464 <	4.105	1.359	5.00	0.10	0.160 <	24	0	*
11.06.25 23	22.85	21.32	1.53 <	0.00	0.00	5.695 <	4.374	5.685 <	4.368	1.318	5.00	0.10	0.146 <	24	0	*

12.06.25 23	21.91	20.80	1.11 <	0.00	0.00	5.445 <	4.685	5.436 <	4.679	0.758	5.00	0.10	0.107 <	24	0 *
13.06.25 23	21.20	20.44	0.76 <	0.00	0.00	5.655 <	4.859	5.647 <	4.853	0.794	5.00	0.10	0.102 <	24	0 *
14.06.25 23	20.80	20.24	0.56 <	0.00	0.00	4.965 <	4.946	4.959 <	4.940	0.018	5.00	0.10	0.048 <	24	0 *
15.06.25 23	20.47	20.16	0.32 <	0.00	0.00	5.775 <	4.930	5.768 <	4.924	0.844	5.00	0.10	0.093 <	24	0 *
16.06.25 23	20.12	21.09	-0.97 <	0.00	0.00	23.265 <	17.313	23.238 <	17.288	5.950	5.00	0.10	0.429 <	24	0 *
17.06.25 23	42.38	30.10	12.28 <	0.05	0.32	60.375	36.449	59.799	36.297	23.502	5.00	0.10	5.598 <	24	0 *
18.06.25 23	61.99	44.94	17.05	0.28	0.91	60.575	37.336	59.503	36.999	22.504	5.00	0.10	7.993	24	0
19.06.25 23	62.42	45.49	16.92	0.26	0.62	58.340	37.342	57.293	36.992	20.301	5.00	0.10	7.491	24	0
20.06.25 23	62.49	45.64	16.86	0.31	0.67	57.055	37.376	56.031	37.022	19.009	5.00	0.10	7.180	24	0
21.06.25 23	62.36	45.41	16.95	0.29	0.64	57.200	37.286	56.177	36.936	19.241	5.00	0.10	7.233	24	0
22.06.25 23	61.86	45.73	16.13	0.38	0.65	60.005	36.952	58.950	36.600	22.350	5.00	0.10	7.789	24	0
Итого/Средн	56.75	41.42	15.33	0.06	0.43	1243.985	761.921	1224.666	755.879	468.786	5.00	0.10	150.299	767	1

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
21.05.25 23	25360.020	16600.779	24926.344	16439.110	8487.235	3007.900	9601	607
22.06.25 23	26604.005	17362.700	26151.010	17194.989	8956.021	3158.199	10368	608
Итого	1243.985	761.921	1224.666	755.879	468.786	150.299	767	1

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации



132.605 Р_{нм} = 281.672 Р_к
 410. 207 м³