

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Толстикова 49-55

Договор N: 000000000

Адрес: 000 Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.37 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

txb: не исп.

Серийный номер 15025820, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xEF15

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 МПа | P2 МПа | V1 м3 | M1 т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч | НС |
|-------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------------|----------|----------|----|
| 23.06.25 23 | 20.81 | 19.38 | 1.43 | 0.50 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 24.06.25 23 | 20.34 | 19.27 | 1.07 | 0.38 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 25.06.25 23 | 19.95 | 18.82 | 1.12 | 0.32 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 26.06.25 23 | 20.32 | 19.12 | 1.19 | 0.46 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 27.06.25 23 | 21.13 | 19.96 | 1.18 | 0.56 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 28.06.25 23 | 20.53 | 19.40 | 1.14 | 0.44 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 29.06.25 23 | 21.30 | 20.10 | 1.20 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 30.06.25 23 | 20.73 | 19.62 | 1.11 | 0.47 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 01.07.25 23 | 21.10 | 19.90 | 1.20 | 0.56 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 02.07.25 23 | 21.85 | 20.66 | 1.19 | 0.75 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 03.07.25 23 | 22.70 | 21.57 | 1.14 | 0.82 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 04.07.25 23 | 21.79 | 20.78 | 1.02 | 0.56 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 05.07.25 23 | 21.71 | 20.66 | 1.06 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 06.07.25 23 | 22.46 | 21.28 | 1.17 | 0.76 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 07.07.25 23 | 23.09 | 21.94 | 1.15 | 0.87 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 08.07.25 23 | 22.86 | 21.79 | 1.07 | 0.81 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 09.07.25 23 | 22.88 | 21.85 | 1.03 | 0.78 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 10.07.25 23 | 22.56 | 21.59 | 0.97 | 0.72 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 11.07.25 23 | 22.51 | 21.57 | 0.93 | 0.30 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 12.07.25 23 | 22.83 | 21.64 | 1.19 | 0.15 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 13.07.25 23 | 23.18 | 22.08 | 1.10 | 0.28 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 14.07.25 23 | 23.47 | 22.39 | 1.08 | 0.35 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 15.07.25 23 | 23.47 | 22.45 | 1.01 | 0.35 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 16.07.25 23 | 23.32 | 22.36 | 0.96 | 0.32 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 17.07.25 23 | 23.30 | 22.36 | 0.94 | 0.33 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 18.07.25 23 | 23.37 | 22.43 | 0.94 | 0.33 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 19.07.25 23 | 23.82 | 22.84 | 0.98 | 0.47 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 20.07.25 23 | 24.12 | 23.17 | 0.95 | 0.52 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 21.07.25 23 | 24.21 | 23.26 | 0.95 | 0.54 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 22.07.25 23 | 24.69 | 23.68 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| 23.07.25 23 | 23.90 | 22.80 | 1.10 | 0.44 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24 | 0 | |
| Итого/Средн | 22.40 | 21.31 | 1.08 | 0.51 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 744 | 0 | |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | M1 т | Qтв ГДж | ВНР ч | ВОС ч |
|-------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 22.06.25 23 | 123324.005 | 121662.364 | 4484.705 | 10368 | 608 |
| 23.07.25 23 | 123324.005 | 121662.364 | 4484.705 | 11112 | 608 |
| Итого | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 744 | 0 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неиспр.

Представитель абонента: _____ Представитель снабжающей организации: _____

