

#144257#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: Толстикова 49-55,

Договор N: 0000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений: _____

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 15025820, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xEF15

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.25 23	62.84	48.29	14.55	0.45	0.74	62.905	45.361	61.770	44.879	16.891	5.00	0.10	6.818	24	0	
24.07.25 23	62.85	48.09	14.76	0.50	0.72	64.205	44.864	63.049	44.390	18.659	5.00	0.10	7.260	24	0	
25.07.25 23	62.84	48.16	14.68	0.45	0.72	63.310	44.873	62.167	44.397	17.770	5.00	0.10	7.027	24	0	
26.07.25 23	62.83	48.27	14.56	0.47	0.80	62.110	45.046	60.988	44.567	16.421	5.00	0.10	6.685	24	0	
27.07.25 23	62.85	48.36	14.49	0.49	0.83	62.795	45.121	61.665	44.640	17.025	5.00	0.10	6.824	24	0	
28.07.25 23	62.76	48.21	14.56	0.57	0.82	62.695	44.491	61.568	44.020	17.548	5.00	0.10	6.924	24	0	
29.07.25 23	62.82	48.18	14.64	0.32	0.57	63.940	45.305	62.782	44.822	17.959	5.00	0.10	7.088	24	0	
30.07.25 23	62.83	48.35	14.48	0.15	0.59	66.105	46.255	64.902	45.758	19.143	5.00	0.10	7.393	24	0	
31.07.25 23	62.83	48.63	14.20	0.02	0.62	68.400	48.772	67.146	48.242	18.904	5.00	0.10	7.418	24	0	
01.08.25 23	62.88	49.07	13.80	0.01	0.62	69.735	51.725	68.462	51.152	17.310	5.00	0.10	7.123	24	0	
02.08.25 23	62.88	48.99	13.89	0.02	0.67	69.775	51.976	68.503	51.401	17.101	5.00	0.10	7.103	24	0	
03.08.25 23	62.81	49.03	13.78	0.07	0.72	70.930	51.881	69.634	51.310	18.324	5.00	0.10	7.367	24	0	
04.08.25 23	62.85	48.32	14.53	0.01	0.47	69.295	52.146	68.027	51.584	16.443	5.00	0.10	7.099	24	0	
05.08.25 23	62.85	48.80	14.05	0.01	0.44	69.575	52.034	68.304	51.462	16.842	5.00	0.10	7.087	24	0	
06.08.25 23	62.84	48.39	14.45	0.01	0.18	69.920	52.099	68.641	51.529	17.112	5.00	0.10	7.253	24	0	
07.08.25 23	62.84	48.26	14.58	0.01	0.25	69.565	52.285	68.294	51.717	16.577	5.00	0.10	7.160	24	0	
08.08.25 23	62.85	48.57	14.28	0.02	0.47	69.935	51.865	68.656	51.300	17.356	5.00	0.10	7.249	24	0	
09.08.25 23	62.86	48.47	14.39	0.02	0.46	70.405	51.959	69.117	51.396	17.721	5.00	0.10	7.367	24	0	
10.08.25 23	62.83	48.44	14.38	0.01	0.41	71.370	51.771	70.066	51.208	18.858	5.00	0.10	7.630	24	0	
11.08.25 23	62.86	48.62	14.24	0.01	0.31	70.705	51.766	69.412	51.195	18.217	5.00	0.10	7.452	24	0	
12.08.25 23	62.82	48.11	14.71	0.01	0.36	69.275	51.689	68.013	51.134	16.878	5.00	0.10	7.219	24	0	

13.08.25 23	62.83	48.66	14.17	0.02	0.57	69.105	51.749	67.843	51.184	16.659	5.00	0.10	7.046	24	0
14.08.25 23	62.86	49.08	13.78	0.04	0.79	69.660	51.620	68.388	51.053	17.334	5.00	0.10	7.111	24	0
15.08.25 23	62.86	49.12	13.74	0.02	0.68	68.005	51.676	66.763	51.107	15.657	5.00	0.10	6.702	24	0
16.08.25 23	62.85	49.09	13.76	0.01	0.53	68.110	51.335	66.865	50.764	16.100	5.00	0.10	6.800	24	0
17.08.25 23	62.87	48.65	14.22	0.01	0.34	71.290	51.199	69.988	50.634	19.354	5.00	0.10	7.689	24	0
18.08.25 23	62.78	48.43	14.35	0.01	0.32	68.670	51.412	67.419	50.852	16.567	5.00	0.10	7.049	24	0
19.08.25 23	62.85	48.77	14.08	0.01	0.35	69.270	51.487	68.000	50.917	17.083	5.00	0.10	7.125	24	0
20.08.25 23	62.84	48.58	14.26	0.01	0.28	68.740	51.475	67.482	50.909	16.573	5.00	0.10	7.041	24	0
21.08.25 23	62.69	48.61	14.08	0.03	0.27	63.260	44.833	62.109	44.338	17.772	5.00	0.10	6.896	24	0
22.08.25 23	62.82	49.20	13.62	0.01	0.13	68.295	49.624	67.047	49.060	17.986	5.00	0.10	7.147	24	0
23.08.25 23	62.79	49.14	13.65	0.01	0.03	70.390	49.675	69.102	49.108	19.994	5.00	0.10	7.642	24	0
Итого/Средн	62.83	48.60	14.23	0.12	0.50	2171.745	1589.370	2132.172	1572.030	560.141	5.00	0.10	228.793	768	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.07.25 23	28301.185	18464.241	27818.312	18285.865	9532.447	3367.258	11088	608
23.08.25 23	30472.930	20053.611	29950.483	19857.895	10092.588	3596.051	11856	608
Итого	2171.745	1589.370	2132.172	1572.030	560.141	228.793	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

