

#147654#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мастер, ООО, УК  
Генерала Толстикова 49-55, Калининград  
4342

| Заводской номер счётчика               | Показания прибора, ГДж | Предыдущие показания, ГДж | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 15025820                               | 23.09.2025             | 23.08.2025                |                         |                          |
| Количество тепловой энергии, система 1 | 4484,705               | 4484,705                  | 0                       | 0                        |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 3785,896               | 3596,051                  | 189.845                 | 45.344                   |

45,488

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ  
« 29 » 09 2025

*[Handwritten signature]*

#147653#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 6598  
 Тип теплосчётчика ТВ7  
 Заводской номер 15025820  
 Номер системы 2  
 Отчёт сформирован 29.09.2025

## Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | tnar, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3, м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3, т | dTNar, ч | Tmin, | Tmax, | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.08.2025 | -        | 8,021   | 0         | 74,46    | 51,222   | 0       | 73,178   | 50,672   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 60,8   | 47,7   | 0,01    | 0,01    |
| 25.08.2025 | -        | 2,562   | 0         | 69,425   | 54,229   | 0       | 69,039   | 54,005   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 33,9   | 30,7   | 0       | 0       |
| 26.08.2025 | -        | 1,077   | 0         | 66,47    | 55,972   | 0       | 66,315   | 55,857   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 24,9   | 24,1   | 0       | 0       |
| 27.08.2025 | -        | 0,718   | 0         | 65,355   | 55,976   | 0       | 65,246   | 55,881   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 22,3   | 22,2   | 0       | 0       |
| 28.08.2025 | -        | 0,691   | 0         | 65,715   | 55,932   | 0       | 65,616   | 55,849   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 21,6   | 21,8   | 0       | 0       |
| 29.08.2025 | -        | 0,647   | 0         | 64,945   | 55,787   | 0       | 64,845   | 55,701   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 21,6   | 21,9   | 0       | 0       |
| 30.08.2025 | -        | 2,379   | 0         | 69,51    | 55,502   | 0       | 69,232   | 55,367   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 28,6   | 24,6   | 0,01    | 0,01    |
| 31.08.2025 | -        | 8,841   | 0         | 78,35    | 53,699   | 0       | 76,973   | 53,141   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 61,5   | 47,1   | 0,04    | 0,17    |
| 01.09.2025 | -        | 7,866   | 0         | 73,155   | 52,935   | 0       | 71,833   | 52,365   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 47,9   | 0,02    | 0,17    |
| 02.09.2025 | -        | 7,423   | 0         | 71,59    | 52,632   | 0       | 70,305   | 52,064   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,3   | 48,2   | 0,03    | 0,35    |
| 03.09.2025 | -        | 6,832   | 0         | 69,82    | 52,48    | 0       | 68,614   | 51,931   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 60,9   | 47,4   | 0,02    | 0,25    |
| 04.09.2025 | -        | 4,488   | 0         | 47,015   | 37,331   | 0       | 46,162   | 36,932   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 47,9   | 0,11    | 0,3     |
| 05.09.2025 | -        | 2,581   | 0         | 22,5     | 14,996   | 0       | 22,092   | 14,829   | 0      | 17       | 237   | 0     | 7       | 62,6   | 49,2   | 0,26    | 0,4     |
| 06.09.2025 | -        | 6,947   | 0         | 68,395   | 51,479   | 0       | 67,154   | 50,921   | 0      | 7        | 237   | 0     | 17      | 62,7   | 48,4   | 0,01    | 0,31    |
| 07.09.2025 | -        | 8,023   | 0         | 72,955   | 51,011   | 0       | 71,64    | 50,452   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 48,6   | 0,02    | 0,32    |
| 08.09.2025 | -        | 7,271   | 0         | 70,015   | 51,575   | 0       | 68,746   | 51,011   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 48,5   | 0,02    | 0,36    |
| 09.09.2025 | -        | 7,21    | 0         | 69,38    | 51,412   | 0       | 68,123   | 50,849   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 48,3   | 0,02    | 0,18    |
| 10.09.2025 | -        | 7,199   | 0         | 69,795   | 51,798   | 0       | 68,523   | 51,225   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,7   | 48,6   | 0,02    | 0,13    |
| 11.09.2025 | -        | 7,142   | 0         | 69,275   | 51,642   | 0       | 68,022   | 51,082   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 48,1   | 0,02    | 0,11    |
| 12.09.2025 | -        | 7,23    | 0         | 68,845   | 50,884   | 0       | 67,593   | 50,336   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,7   | 48,1   | 0,02    | 0,24    |
| 13.09.2025 | -        | 7,515   | 0         | 69,8     | 50,586   | 0       | 68,534   | 50,04    | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 47,9   | 0,01    | 0,16    |
| 14.09.2025 | -        | 8,105   | 0         | 72,555   | 50,307   | 0       | 71,254   | 49,761   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,3   | 48,1   | 0,02    | 0,14    |
| 15.09.2025 | -        | 7,415   | 0         | 69,355   | 50,606   | 0       | 68,096   | 50,06    | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 47,9   | 0,02    | 0,09    |
| 16.09.2025 | -        | 7,505   | 0         | 69,72    | 50,571   | 0       | 68,46    | 50,027   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 47,9   | 0,01    | 0,04    |
| 17.09.2025 | -        | 7,816   | 0         | 70,805   | 50,347   | 0       | 69,525   | 49,805   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 47,7   | 0,01    | 0,01    |
| 18.09.2025 | -        | 7,803   | 0         | 71,005   | 50,325   | 0       | 69,75    | 49,799   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 61,8   | 47,1   | 0,01    | 0,01    |
| 19.09.2025 | -        | 7,955   | 0         | 70,995   | 50,346   | 0       | 69,708   | 49,814   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 47,4   | 0,01    | 0,02    |
| 20.09.2025 | -        | 7,573   | 0         | 69,665   | 50,173   | 0       | 68,4     | 49,633   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 47,9   | 0,02    | 0,12    |
| 21.09.2025 | -        | 7,877   | 0         | 70,54    | 49,892   | 0       | 69,262   | 49,363   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,6   | 47,6   | 0,02    | 0,18    |
| 22.09.2025 | -        | 7,389   | 0         | 68,665   | 50,05    | 0       | 67,423   | 49,513   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,5   | 47,7   | 0,01    | 0,01    |
| 23.09.2025 | -        | 7,743   | 0         | 69,98    | 49,815   | 0       | 68,715   | 49,283   | 0      | 24       | 237   | 0     | 0       | 62,4   | 47,6   | 0,01    | 0,01    |
| Итого:     | -        | 189,844 | 0         | 2100,055 | 1561,512 | 0       | 2068,378 | 1547,568 | 0      | 720      | 7347  | 0     | 24      | 55,2   | 43,36  | 0,03    | 0,13    |

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2025 | 3596,051 | 30472,93  | 20053,611 | 0      | 29950,483 | 19857,895 | 0     | 11856   | 608    |
| 23.09.2025 | 3785,896 | 32572,985 | 21615,129 | 0      | 32018,861 | 21405,462 | 0     | 12576   | 632    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения