

#163274#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мастер, ООО, УК  
Генерала Толстикова 49-55, Калининград  
4342  
6598  
ТВ7  
15025820  
2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>ГДж | dQg,<br>Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dV3,<br>м3 | dM1, т   | dM2, т   | dM3,<br>т | dTNar,<br>ч | Tmin | Tmax | dTtn,<br>ч | t1,<br>°C | t2,<br>°C | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.09.2025 | 7,484      | 0            | 68,98    | 50,1     | 0          | 67,734   | 49,568   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,5      | 47,5      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 25.09.2025 | 8,101      | 0            | 71,19    | 49,667   | 0          | 69,908   | 49,144   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,4      | 47,3      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 26.09.2025 | 7,919      | 0            | 71,57    | 51,804   | 0          | 70,273   | 51,264   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,6      | 47        | 0,01       | 0          | -              |
| 27.09.2025 | 7,874      | 0            | 70,705   | 50,834   | 0          | 69,425   | 50,308   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,5      | 46,9      | 0,02       | 0,02       | -              |
| 28.09.2025 | 8,218      | 0            | 72,105   | 50,522   | 0          | 70,817   | 50,007   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,1      | 46,6      | 0          | 0          | -              |
| 29.09.2025 | 7,92       | 0            | 71,03    | 50,513   | 0          | 69,757   | 49,989   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,1      | 46,9      | 0,01       | 0          | -              |
| 30.09.2025 | 7,79       | 0            | 70,08    | 50,812   | 0          | 68,832   | 50,305   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,1      | 46,1      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 01.10.2025 | 8,094      | 0            | 70,94    | 50,046   | 0          | 69,664   | 49,538   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 62,2      | 46,5      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 02.10.2025 | 7,928      | 0            | 70,7     | 49,945   | 0          | 69,46    | 49,447   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,5      | 46        | 0,01       | 0,01       | -              |
| 03.10.2025 | 7,63       | 0            | 69,28    | 49,775   | 0          | 68,072   | 49,286   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,3      | 45,7      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 04.10.2025 | 7,984      | 0            | 70,55    | 49,381   | 0          | 69,315   | 48,889   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,4      | 46        | 0,01       | 0,01       | -              |
| 05.10.2025 | 8,449      | 0            | 71,21    | 46,745   | 0          | 69,979   | 46,283   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,9      | 45,9      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 06.10.2025 | 7,654      | 0            | 68,63    | 48,439   | 0          | 67,436   | 47,957   | 0         | 23          | 237  | 0    | 1          | 61,3      | 46        | 0,02       | 0,01       | -              |
| 07.10.2025 | 7,56       | 0            | 68,325   | 48,014   | 0          | 67,138   | 47,529   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,2      | 46,4      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 08.10.2025 | 7,374      | 0            | 67,185   | 47,48    | 0          | 66,022   | 47,003   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61        | 46,2      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 09.10.2025 | 7,419      | 0            | 67,08    | 47,443   | 0          | 65,92    | 46,974   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61        | 45,9      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 10.10.2025 | 7,583      | 0            | 67,435   | 46,945   | 0          | 66,261   | 46,475   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,2      | 46,2      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 11.10.2025 | 7,77       | 0            | 68       | 46,556   | 0          | 66,818   | 46,089   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,1      | 46,1      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 12.10.2025 | 8,203      | 0            | 70,42    | 46,361   | 0          | 69,22    | 45,9     | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,5      | 46        | 0,01       | 0,01       | -              |
| 13.10.2025 | 7,521      | 0            | 67,595   | 46,963   | 0          | 66,425   | 46,486   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61        | 46,4      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 14.10.2025 | 7,509      | 0            | 67,08    | 46,847   | 0          | 65,929   | 46,392   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,7      | 45,5      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 15.10.2025 | 7,422      | 0            | 67,09    | 46,855   | 0          | 65,932   | 46,382   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61        | 46,3      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 16.10.2025 | 7,57       | 0            | 68,31    | 47,846   | 0          | 67,134   | 47,368   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61        | 46,1      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 17.10.2025 | 7,553      | 0            | 68,98    | 48,576   | 0          | 67,782   | 48,078   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 61,1      | 46,6      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 18.10.2025 | 7,345      | 0            | 66,495   | 46,434   | 0          | 65,353   | 45,972   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,8      | 46,1      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 19.10.2025 | 8,619      | 0            | 72,855   | 47,257   | 0          | 71,621   | 46,794   | 0         | 23          | 237  | 0    | 1          | 60,3      | 45,7      | 0,02       | 0,01       | -              |
| 20.10.2025 | 7,334      | 0            | 67,495   | 48,306   | 0          | 66,347   | 47,836   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,6      | 45,4      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 21.10.2025 | 7,434      | 0            | 68,785   | 48,74    | 0          | 67,615   | 48,259   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,4      | 45,8      | 0,01       | 0,01       | -              |
| 22.10.2025 | 7,783      | 0            | 69,755   | 48,576   | 0          | 68,558   | 48,097   | 0         | 24          | 237  | 0    | 0          | 60,8      | 45,9      | 0,02       | 0,01       | -              |
| Итого:     | 225,044    | 0            | 2009,855 | 1407,782 | 0          | 1974,747 | 1393,619 | 0         | 694         | 0    | 0    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 53,751     |              |          |          |            |          |          |           |             |      |      |            |           |           |            |            |                |

Общее время работы системы, ч696

Период нормальной работы системы, ч694

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж   | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.09.2025 | 3785,896 | 32572,985 | 21615,129 | 0      | 32018,861 | 21405,462 | 0     | 12576   | 632    |
| 22.10.2025 | 4010,94  | 34582,84  | 23022,912 | 0      | 33993,605 | 22799,078 | 0     | 13270   | 634    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 14:44:14