

#178275#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения  
за 23/11/25г.-21/12/25г.

Абонент: Толстикова 49-55,

Договор N: 000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 36.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 15025820, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 KCH=0xEF15

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.25 23	61.31	45.04	16.27	0.03	0.01	65.820	40.118	64.672	39.735	24.937	5.00	0.10	8.586	24	0	
24.11.25 23	61.41	45.09	16.32	0.02	0.01	62.320	41.134	61.229	40.741	20.488	5.00	0.10	7.621	24	0	
25.11.25 23	60.89	45.01	15.88	0.01	0.01	62.325	39.993	61.253	39.611	21.642	5.00	0.10	7.695	24	0	
26.11.25 23	60.93	44.81	16.12	0.00	0.00	65.635	41.533	64.500	41.142	23.358	5.00	0.10	8.245	24	0	
27.11.25 23	60.59	44.56	16.03	0.04	0.01	62.290	38.790	61.225	38.429	22.796	5.00	0.10	7.884	24	0	
28.11.25 23	61.44	44.70	16.74	0.01	0.01	62.110	38.364	61.021	38.002	23.019	5.00	0.10	8.101	24	0	
29.11.25 23	61.54	44.76	16.78	0.03	0.01	63.755	38.490	62.633	38.127	24.506	5.00	0.10	8.478	24	0	
30.11.25 23	60.47	44.21	16.27	0.03	0.01	64.445	38.356	63.346	38.005	25.341	5.00	0.10	8.472	24	0	
01.12.25 23	61.22	45.42	15.81	0.15	0.01	67.870	44.298	66.694	43.867	22.827	5.00	0.10	8.283	24	0	
02.12.25 23	61.93	46.46	15.47	0.25	0.01	70.965	49.063	69.709	48.563	21.147	5.00	0.10	8.197	24	0	
03.12.25 23	60.57	46.04	14.54	0.17	0.01	72.485	50.069	71.254	49.569	21.685	5.00	0.10	8.068	24	0	
04.12.25 23	60.94	46.32	14.62	0.26	0.01	73.515	51.780	72.255	51.254	21.001	5.00	0.10	8.067	24	0	
05.12.25 23	61.22	46.58	14.64	0.17	0.01	75.050	51.408	73.749	50.882	22.867	5.00	0.10	8.508	24	0	
06.12.25 23	60.65	46.10	14.56	0.22	0.01	75.725	50.899	74.435	50.391	24.044	5.00	0.10	8.683	24	0	
07.12.25 23	59.70	45.66	14.03	0.12	0.01	75.740	50.724	74.483	50.227	24.256	5.00	0.10	8.509	24	0	
08.12.25 23	60.86	46.23	14.63	0.15	0.01	72.200	50.900	70.960	50.388	20.573	5.00	0.10	7.903	24	0	
09.12.25 23	60.72	46.39	14.33	0.09	0.01	75.175	50.591	73.885	50.079	23.806	5.00	0.10	8.561	24	0	
10.12.25 23	61.39	46.75	14.65	0.23	0.01	73.240	50.708	71.967	50.186	21.781	5.00	0.10	8.231	24	0	
11.12.25 23	61.37	46.49	14.88	0.07	0.00	73.900	50.759	72.609	50.242	22.367	5.00	0.10	8.410	24	0	
12.12.25 23	61.64	46.62	15.02	0.05	0.01	72.755	50.766	71.473	50.249	21.224	5.00	0.10	8.195	24	0	
13.12.25 23	61.24	46.41	14.83	0.16	0.01	73.055	50.564	71.787	50.051	21.736	5.00	0.10	8.232	24	0	

14.12.25 23	60.32	45.78	14.54	0.01	0.00	75.235	50.455	73.961	49.955	24.007	5.00	0.10	8.598	24	0
15.12.25 23	60.93	46.00	14.93	0.01	0.01	73.930	50.681	72.655	50.177	22.478	5.00	0.10	8.399	24	0
16.12.25 23	61.05	46.46	14.59	0.04	0.01	73.245	50.138	71.977	49.628	22.349	5.00	0.10	8.277	24	0
17.12.25 23	61.53	46.30	15.23	0.15	0.01	69.620	48.771	68.398	48.279	20.119	5.00	0.10	7.847	24	0
18.12.25 23	61.13	46.13	15.00	0.04	0.01	71.025	48.667	69.793	48.179	21.615	5.00	0.10	8.105	24	0
19.12.25 23	60.81	46.01	14.80	0.15	0.01	73.080	48.624	71.828	48.139	23.689	5.00	0.10	8.524	24	0
20.12.25 23	60.92	45.74	15.19	0.10	0.00	71.805	48.486	70.567	48.009	22.559	5.00	0.10	8.337	24	0
21.12.25 23	60.09	45.49	14.60	0.01	0.00	72.980	48.206	71.754	47.738	24.016	5.00	0.10	8.456	24	0
<b>Итого/Средн</b>	<b>60.99</b>	<b>45.85</b>	<b>15.14</b>	<b>0.10</b>	<b>0.01</b>	<b>2041.295</b>	<b>1363.331</b>	<b>2006.074</b>	<b>1349.846</b>	<b>656.228</b>	<b>5.00</b>	<b>0.10</b>	<b>239.472</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.11.25 23	36694.260	24437.749	36068.962	24200.027	11868.935	4255.435	14014	634
21.12.25 23	38735.555	25801.080	38075.036	25549.872	12525.163	4494.907	14710	634
<b>Итого</b>	<b>2041.295</b>	<b>1363.331</b>	<b>2006.074</b>	<b>1349.846</b>	<b>656.228</b>	<b>239.472</b>	<b>696</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут.питания  
(#) дисбаланс масс  
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

