

#208012#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5109
ВКТ-7
00159686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,042	0	255,31	250,81	0	250,01	247,69	0	0	24	0	0	68	51,9	16,18	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,791	0	254,8	250,39	0	249,81	247,4	0	0	24	0	0	65,9	50,7	15,2	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	3,418	0	253,78	249,58	0	249,31	246,83	0	0	24	0	0	62,2	48,5	13,72	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	3,361	0	253,88	249,72	0	249,43	247,01	0	0	24	0	0	61,8	48,3	13,49	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	3,631	0	254,44	250,23	0	249,7	247,3	0	0	24	0	0	64,3	49,7	14,56	0,7	0,7	-6
29.01.2026	4,06	0	255,53	251,07	0	250,17	247,92	0	0	24	0	0	68,5	52,3	16,25	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	4,229	0	255,75	251,17	0	250,16	247,85	0	0	24	0	0	69,9	53	16,91	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	4,256	0	256,08	251,51	0	250,42	248,19	0	0	24	0	0	70	53	17,01	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	4,313	0	255,99	251,41	0	250,3	248,06	0	0	24	0	0	70,3	53	17,24	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	4,383	0	255,88	251,28	0	250,17	248,03	0	0	24	0	0	70,3	52,7	17,53	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	4,392	0	255,95	251,33	0	250,27	248,05	0	0	24	0	0	70,4	52,9	17,57	0,7	0,7	-18
04.02.2026	4,354	0	255,9	251,3	0	250,25	248,01	0	0	24	0	0	70,5	53,1	17,41	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	3,948	0	255,2	250,81	0	249,96	247,8	0	0	24	0	0	67,2	51,4	15,81	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,462	0	254,03	249,9	0	249,48	247,14	0	0	24	0	0	62,7	48,8	13,9	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	3,391	0	253,82	249,81	0	249,34	247,01	0	0	24	0	0	62,1	48,5	13,62	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,568	0	254,07	249,91	0	249,37	247,02	0	0	24	0	0	64	49,7	14,33	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	4,14	0	255,55	250,99	0	250,02	247,7	0	0	24	0	0	69,5	52,9	16,58	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	4,108	0	255,71	251,19	0	250,18	247,94	0	0	24	0	0	69,4	52,9	16,44	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	3,178	0	252,97	248,93	0	248,7	246,24	0	0	24	0	0	60,5	47,7	12,81	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,858	0	251,85	248,08	0	248,06	245,7	0	0	24	0	0	57	45,5	11,54	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	3,175	0	251,99	248,07	0	247,82	245,46	0	0	24	0	0	60,2	47,4	12,84	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	3,6	0	253,02	248,9	0	248,27	245,99	0	0	24	0	0	64,4	49,9	14,53	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,978	0	253,8	249,39	0	248,52	246,25	0	0	24	0	0	68,2	52,2	16,03	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	4,181	0	254,22	249,65	0	248,61	246,34	0	0	24	0	0	70,3	53,4	16,83	0,7	0,7	-
17.02.2026	4,158	0	254,14	249,6	0	248,57	246,35	0	0	24	0	0	70	53,2	16,73	0,7	0,7	-
Итого:	95,975	0	6363,66	6255,03	0	6236,9	6179,28	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,975																	

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	597,618	59384,57	58528,61	0	58571,93	57997,59	0
17.02.2026	693,593	65748,23	64783,64	0	64808,83	64176,87	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 12:04:09