

#208011#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК  
Интернациональная 53-55, Калининград  
4113  
5110  
ВКТ-7  
00159686  
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	0,932	0,446	36,47	28,71	35,83	28,47	7,36	24	0	0	60,4	43,4	17,08	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	1	0,522	37,58	28,59	36,95	28,35	8,6	24	0	0	60,1	43,2	16,99	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	0,911	0,431	36,1	28,64	35,51	28,4	7,11	24	0	0	60,4	43,4	17	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	0,934	0,462	36,55	28,57	35,92	28,33	7,59	24	0	0	60,4	43,5	16,84	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	0,883	0,407	35,77	28,69	35,21	28,45	6,76	24	0	0	60,2	43,4	16,78	0,7	0,7	-6
29.01.2026	0,86	0,373	35,21	28,73	34,61	28,49	6,12	24	0	0	60,5	43,2	17,29	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	0,885	0,4	35,34	28,44	34,75	28,2	6,55	24	0	0	60,5	43,2	17,34	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	0,94	0,46	35,97	28,08	35,36	27,84	7,52	24	0	0	60,6	43	17,51	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	1,069	0,589	37,72	27,67	37,08	27,43	9,65	24	0	0	60,4	42,7	17,72	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	0,954	0,463	35,47	27,53	34,88	27,29	7,59	24	0	0	60,5	42,4	18,08	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	0,913	0,419	35,08	27,88	34,5	27,64	6,86	24	0	0	60,5	42,5	17,99	0,7	0,7	-18
04.02.2026	0,906	0,42	35,29	28,08	34,68	27,84	6,84	24	0	0	60,5	42,8	17,73	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	0,895	0,411	35,42	28,44	34,85	28,2	6,65	24	0	0	60,5	43,1	17,42	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	0,92	0,441	36,06	28,46	35,44	28,22	7,22	24	0	0	60,6	43,5	17,13	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	0,932	0,459	36,2	28,32	35,58	28,08	7,5	24	0	0	60,5	43,5	17,05	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	0,973	0,516	37,17	28,24	36,58	28	8,58	24	0	0	59,6	43,1	16,51	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	0,955	0,478	36,27	28,13	35,65	27,89	7,76	24	0	0	60,5	43,2	17,32	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	0,95	0,472	36,24	28,16	35,65	27,92	7,73	24	0	0	60,5	43,3	17,25	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	0,884	0,415	35,46	28,31	34,86	28,07	6,79	24	0	0	60,4	43,5	16,93	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	0,905	0,445	35,6	27,84	34,99	27,6	7,39	24	0	0	60,1	43,4	16,72	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	0,834	0,374	33,59	27,14	33,05	26,9	6,15	24	0	0	60,3	43,1	17,26	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	0,919	0,457	34,28	26,46	33,72	26,22	7,5	24	0	0	60,5	42,7	17,79	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	0,988	0,529	35,49	26,44	34,87	26,2	8,67	24	0	0	60,6	42,8	17,74	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	0,918	0,457	34,25	26,43	33,67	26,19	7,48	24	0	0	60,5	42,8	17,7	0,7	0,7	-
17.02.2026	0,94	0,482	34,51	26,33	33,95	26,09	7,86	24	0	0	60,5	42,6	17,85	0,7	0,7	-
Итого:	23,2	0	893,09	698,31	878,14	692,31	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,2															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	331,122	14665,67	11651,9	14435,58	11540,8
17.02.2026	354,322	15558,76	12350,21	15313,72	12233,11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 11:49:23