

#24300#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 53-55, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5109
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159686
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTm, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	2,426	0	237,94	235,57	0	234,72	233,55	0	0	24	0	0	53,7	43,3	10,36	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	2,301	0	237,9	235,56	0	234,82	233,57	0	0	24	0	0	52,4	42,6	9,81	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	2,077	0	237,2	234,97	0	234,39	233,13	0	0	24	0	0	50,2	41,4	8,86	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	2,115	0	236,91	234,57	0	233,98	232,66	0	0	24	0	0	51,1	42	9,06	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	2,093	0	236,25	233,96	0	233,36	232,05	0	0	24	0	0	50,8	41,8	8,98	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	2,152	0	236,58	234,23	0	233,61	232,29	0	0	24	0	0	51,7	42,4	9,24	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,983	0	236,38	234,14	0	233,66	232,33	0	0	24	0	0	49,6	41,1	8,49	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,93	0	236,14	233,94	0	233,47	232,14	0	0	24	0	0	49	40,7	8,27	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,872	0	243,82	241,64	0	241,12	239,79	0	0	24	0	0	48,6	40,8	7,78	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	2,168	0	250,28	248,01	0	247,25	245,92	0	0	24	0	0	51,2	42,4	8,8	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	2,494	0	251,04	248,55	0	247,57	246,23	0	0	24	0	0	54,7	44,6	10,09	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	2,394	0	251,14	248,76	0	247,84	246,53	0	0	24	0	0	53,3	43,6	9,68	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	2,507	0	251,51	248,98	0	248,01	246,66	0	0	24	0	0	54,8	44,7	10,13	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	2,517	0	251,39	248,87	0	247,92	246,6	0	0	24	0	0	54,5	44,4	10,17	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	2,573	0	251,56	249,05	0	248,05	246,73	0	0	24	0	0	54,8	44,4	10,4	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	2,457	0	251,6	249,2	0	248,24	246,97	0	0	24	0	0	53,6	43,7	9,91	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	2,186	0	250,49	248,32	0	247,46	246,29	0	0	24	0	0	50,8	41,9	8,86	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	2,031	0	250,39	248,31	0	247,54	246,41	0	0	24	0	0	49,2	41	8,22	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,797	0	247,69	245,75	0	245,18	244	0	0	24	0	0	46,5	39,1	7,34	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,772	0	249,18	247,22	0	246,68	245,46	0	0	24	0	0	46,4	39,2	7,2	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,792	0	249,8	247,87	0	247,24	246,09	0	0	24	0	0	46,6	39,3	7,25	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	2,152	0	251,98	249,88	0	249,01	247,8	0	0	24	0	0	50,6	42	8,66	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,95	0	250,78	248,76	0	248,05	246,87	0	0	24	0	0	48,2	40,3	7,88	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,907	0	250,52	248,63	0	247,93	246,89	0	0	24	0	0	46,9	39,2	7,71	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,877	0	250,45	248,55	0	247,88	246,84	0	0	24	0	0	46,6	39	7,58	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,876	0	250,76	248,93	0	248,15	247,08	0	0	24	0	0	47,2	39,6	7,59	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,813	0	249,68	247,81	0	247,01	245,89	0	0	24	0	0	47,8	40,4	7,35	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,82	0	251,6	249,74	0	248,86	247,8	0	0	24	0	0	48,3	41	7,33	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,767	0	251,72	249,86	0	248,99	247,91	0	0	24	0	0	48,1	41	7,1	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,741	0	251,2	249,42	0	248,54	247,5	0	0	24	0	0	47,6	40,6	7,02	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	2,134	0	251,47	249,5	0	248,43	247,42	0	0	24	0	0	50,9	42,3	8,6	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	2,2	0	251,87	249,93	0	248,74	247,81	0	0	24	0	0	51,5	42,7	8,86	0,7	0,7	-
Итого:	66,874	0	7907,22	7838,48	0	7813,7	7775,21	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,874																	

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.03.2021	185,273	16010,42	15835,01	0	15758,57	15674,66	0
23.04.2021	252,147	23917,64	23673,49	0	23572,27	23449,87	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 17:48:08