

#163359#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 53-55, Калининград

4113

5110

ВКТ-7

00159686

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,762	0,345	37,81	31,51	37,26	31,27	5,99	24	0	0	57,8	44,5	13,32	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,798	0,387	38,33	31,21	37,76	30,97	6,79	24	0	0	57,2	44	13,23	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,807	0,397	38,42	31,15	37,9	30,91	6,99	24	0	0	57	43,8	13,21	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,83	0,422	38,85	31,02	38,28	30,78	7,5	24	0	0	56,7	43,5	13,19	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,836	0,441	39,15	30,9	38,61	30,66	7,95	24	0	0	56	43,2	12,76	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,774	0,363	37,65	30,89	37,14	30,65	6,49	24	0	0	56,3	43	13,29	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,805	0,408	38,34	30,6	37,85	30,36	7,49	24	0	0	55,3	42,4	12,93	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,806	0,384	36,98	29,92	36,42	29,68	6,74	24	0	0	56,9	42,7	14,22	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,894	0,456	41,57	33	40,93	32,76	8,17	24	0	0	57,2	44,1	13,05	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,807	0,391	40,46	33,11	39,86	32,87	6,99	24	0	0	56,1	43,5	12,63	0,7	0,7	-
04.10.2025	0,846	0,42	41,15	33,3	40,53	33,06	7,47	24	0	0	56,6	43,7	12,82	0,7	0,7	-
05.10.2025	0,891	0,478	41,72	32,71	41,08	32,47	8,61	24	0	0	56,2	43,7	12,48	0,7	0,7	-
06.10.2025	0,756	0,341	39,15	32,78	38,59	32,54	6,05	24	0	0	56,6	43,9	12,71	0,7	0,7	-
07.10.2025	0,818	0,421	40,34	32,53	39,75	32,29	7,46	24	0	0	56,4	44,1	12,31	0,7	0,7	-
08.10.2025	0,751	0,352	38,97	32,36	38,42	32,12	6,3	24	0	0	56,3	44	12,34	0,7	0,7	-
09.10.2025	0,785	0,391	39,8	32,56	39,24	32,32	6,92	24	0	0	56,7	44,5	12,18	0,7	0,7	-
10.10.2025	0,789	0,397	39,83	32,43	39,25	32,19	7,06	24	0	0	56,6	44,4	12,16	0,7	0,7	-
11.10.2025	0,777	0,39	39,88	32,53	39,32	32,29	7,03	24	0	0	56,2	44,4	11,85	0,7	0,7	-
12.10.2025	0,894	0,519	41,98	32,06	41,38	31,82	9,56	24	0	0	55,4	43,9	11,48	0,7	0,7	-
13.10.2025	0,775	0,366	38,13	31,53	37,56	31,29	6,27	24	0	0	57,8	44,6	13,19	0,7	0,7	-
14.10.2025	0,803	0,36	38,78	32,38	38,12	32,14	5,98	24	0	0	60,1	46,3	13,8	0,7	0,7	-
15.10.2025	0,877	0,444	39,76	31,92	39,09	31,68	7,41	24	0	0	60	46,3	13,73	0,7	0,7	-
16.10.2025	0,824	0,392	38,7	31,72	38,05	31,48	6,57	24	0	0	59,6	45,9	13,73	0,7	0,7	-
17.10.2025	0,803	0,361	38,08	31,67	37,43	31,43	6	24	0	0	60,2	46,2	14,04	0,7	0,7	-
18.10.2025	0,855	0,427	38,46	30,94	37,84	30,7	7,14	24	0	0	59,4	45,3	14,1	0,7	0,7	-
19.10.2025	0,866	0,45	39,22	31,12	38,6	30,88	7,72	24	0	0	58,7	45,2	13,43	0,7	0,7	-
20.10.2025	0,769	0,346	37,31	31,06	36,74	30,82	5,92	24	0	0	58,4	44,7	13,68	0,7	0,7	-
21.10.2025	0,822	0,397	37,9	30,66	37,3	30,42	6,88	24	0	0	58	44,2	13,78	0,7	0,7	-
22.10.2025	0,805	0,385	37,4	30,48	36,83	30,24	6,59	24	0	0	58,4	44,4	13,96	0,7	0,7	-
23.10.2025	0,79	0,367	37,21	30,65	36,64	30,41	6,23	24	0	0	58,8	44,9	13,93	0,7	0,7	-
Итого:	24,415	0	1171,33	950,7	1153,77	943,5	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,415															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	228,307	10381,84	8298,14	10218,07	8216,21
23.10.2025	252,722	11553,17	9248,84	11371,84	9159,71

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 12:38:01