

#166793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 53-55, Калининград

4113

5110

ВКТ-7

00159686

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	0,684	0,296	33,26	27,99	32,77	27,77	5	22	2	1	59,1	45,1	13,99	0,7	0,7	-
25.10.2025	0,777	0,364	36,83	30,26	36,28	30,02	6,26	24	0	0	58,5	44,7	13,81	0,7	0,7	-
26.10.2025	0,77	0,441	32,55	24,53	32,06	24,33	7,73	20	4	1	57,3	43,8	13,52	0,7	0,7	-
27.10.2025	0,779	0,368	36,07	29,43	35,55	29,19	6,36	24	0	0	58	43,9	14,1	0,7	0,7	-
28.10.2025	0,81	0,4	36,4	29,15	35,86	28,91	6,95	24	0	0	57,9	43,8	14,12	0,7	0,7	-
29.10.2025	0,769	0,358	35,51	29,09	34,99	28,85	6,14	24	0	0	58,1	43,9	14,27	0,7	0,7	-
30.10.2025	0,772	0,365	35,52	28,88	35,01	28,64	6,37	24	0	0	57,5	43,4	14,15	0,7	0,7	-
31.10.2025	0,766	0,362	35,06	28,48	34,55	28,24	6,31	24	0	0	57,4	43,1	14,22	0,7	0,7	-
01.11.2025	0,762	0,361	34,75	28,23	34,26	27,99	6,27	24	0	0	57,4	43,1	14,31	0,7	0,7	-
02.11.2025	0,837	0,437	36,1	28,25	35,59	28,01	7,58	24	0	0	57,7	43,4	14,26	0,7	0,7	-
03.11.2025	0,809	0,415	35,85	28,3	35,34	28,06	7,28	24	0	0	57,6	43,7	13,88	0,7	0,7	-
04.11.2025	0,83	0,441	35,91	27,91	35,41	27,67	7,74	24	0	0	57,1	43,2	13,95	0,7	0,7	-
05.11.2025	0,758	0,366	34,34	27,71	33,84	27,47	6,37	24	0	0	57,6	43,3	14,29	0,7	0,7	-
06.11.2025	0,782	0,39	34,87	27,78	34,35	27,54	6,81	24	0	0	57,6	43,5	14,13	0,7	0,7	-
07.11.2025	0,732	0,345	33,84	27,53	33,34	27,29	6,05	24	0	0	57,2	43	14,23	0,7	0,7	-
08.11.2025	0,794	0,415	34,65	27	34,17	26,76	7,41	24	0	0	56,4	42,3	14,06	0,7	0,7	-
09.11.2025	0,821	0,455	35,17	26,66	34,69	26,42	8,27	24	0	0	55,5	41,7	13,76	0,7	0,7	-
10.11.2025	0,709	0,415	29,34	21,87	28,88	21,66	7,22	24	0	0	57,6	44	13,55	0,7	0,7	-
11.11.2025	0,717	0,407	31,59	24,52	31,1	24,28	6,82	24	0	0	59,9	47,2	12,73	0,7	0,7	-
12.11.2025	0,686	0,434	28,46	20,75	27,99	20,53	7,46	24	0	0	58,4	46,2	12,21	0,7	0,7	-
13.11.2025	0,71	0,39	29,25	22,54	28,75	22,3	6,45	24	0	0	60,2	45,7	14,43	0,7	0,7	-
14.11.2025	0,851	0,448	34,94	27,22	34,32	26,98	7,34	24	0	0	60,7	45,7	14,95	0,7	0,7	-
15.11.2025	0,8	0,355	35,33	29,08	34,72	28,84	5,88	24	0	0	60,3	44,9	15,42	0,7	0,7	-
16.11.2025	0,921	0,474	36,74	28,64	36,13	28,4	7,73	24	0	0	60,7	44,8	15,89	0,7	0,7	-
17.11.2025	0,839	0,398	35,53	28,48	34,95	28,24	6,71	24	0	0	59,8	44,3	15,47	0,7	0,7	-
18.11.2025	0,868	0,443	35,99	28,18	35,45	27,94	7,51	24	0	0	58,8	43,5	15,28	0,7	0,7	-
19.11.2025	0,819	0,377	34,91	28,34	34,37	28,1	6,27	24	0	0	59,5	43,7	15,86	0,7	0,7	-
20.11.2025	0,89	0,44	35,91	28,19	35,37	27,95	7,42	24	0	0	59,3	43,3	16,04	0,7	0,7	-
21.11.2025	0,852	0,405	34,8	27,75	34,26	27,51	6,75	24	0	0	59,8	43,5	16,22	0,7	0,7	-
22.11.2025	0,881	0,437	35,66	27,99	35,1	27,75	7,35	24	0	0	59,5	43,5	15,96	0,7	0,7	-
23.11.2025	0,938	0,481	35,97	27,66	35,37	27,42	7,95	24	0	0	60,4	43,9	16,57	0,7	0,7	-
Итого:	24,733	0	1071,1	848,39	1054,82	841,06	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,733															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	252,722	11553,17	9248,84	11371,84	9159,71
23.11.2025	277,455	12624,27	10097,23	12426,66	10000,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 13:18:36