

#190895#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5109
ВКТ-7
00159686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,109	0	252,37	248,12	0	248,31	245,59	0	0	24	0	0	59,2	46,7	12,55	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	2,931	0	251,64	247,52	0	247,79	245,05	0	0	24	0	0	57,7	45,8	11,85	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	2,874	0	251,4	247,54	0	247,68	245,14	0	0	24	0	0	56,7	45,1	11,61	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	2,777	0	252,73	248,83	0	249,1	246,54	0	0	24	0	0	55,7	44,6	11,17	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	2,729	0	252,64	248,69	0	249,13	246,42	0	0	24	0	0	55,1	44,1	10,98	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	2,803	0	253,13	249,16	0	249,5	246,78	0	0	24	0	0	55,8	44,5	11,26	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	2,803	0	253,06	249,1	0	249,38	246,8	0	0	24	0	0	55,9	44,6	11,26	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	2,638	0	252,36	248,42	0	248,9	246,2	0	0	24	0	0	54,3	43,7	10,63	0,7	0,7	-
02.12.2025	2,817	0	252,84	248,85	0	249,19	246,49	0	0	24	0	0	55,9	44,6	11,33	0,7	0,7	-
03.12.2025	2,559	0	251,76	247,89	0	248,39	245,73	0	0	24	0	0	53,6	43,2	10,33	0,7	0,7	-
04.12.2025	2,413	0	251,38	247,59	0	248,22	245,43	0	0	24	0	0	52,1	42,3	9,74	0,7	0,7	-
05.12.2025	2,286	0	251,03	247,29	0	248	245,31	0	0	24	0	0	50,9	41,7	9,23	0,7	0,7	-
06.12.2025	2,206	0	250,85	247,13	0	247,9	245,21	0	0	24	0	0	50,3	41,4	8,91	0,7	0,7	-
07.12.2025	2,326	0	251,49	247,73	0	248,37	245,57	0	0	24	0	0	51,7	42,3	9,39	0,7	0,7	-
08.12.2025	2,282	0	251,23	247,5	0	248,19	245,45	0	0	24	0	0	51,2	42	9,21	0,7	0,7	-
09.12.2025	2,091	0	250,65	247	0	247,77	245,08	0	0	24	0	0	49,6	41,1	8,46	0,7	0,7	-
10.12.2025	2,037	0	250,53	246,87	0	247,65	244,95	0	0	24	0	0	49,3	41,1	8,24	0,7	0,7	-
11.12.2025	2,04	0	250,61	246,97	0	247,74	245,05	0	0	24	0	0	49,5	41,3	8,26	0,7	0,7	-
12.12.2025	2,076	0	250,24	246,62	0	247,35	244,7	0	0	24	0	0	49,8	41,4	8,42	0,7	0,7	-
13.12.2025	2,213	0	250,32	246,57	0	247,25	244,49	0	0	24	0	0	51,1	42,1	8,96	0,7	0,7	-
14.12.2025	2,175	0	250,18	246,52	0	247,21	244,6	0	0	24	0	0	50,6	41,8	8,82	0,7	0,7	-
15.12.2025	2,338	0	251,15	247,37	0	248	245,21	0	0	24	0	0	52	42,6	9,45	0,7	0,7	-
16.12.2025	2,385	0	251,43	247,64	0	248,27	245,48	0	0	24	0	0	52,3	42,6	9,63	0,7	0,7	-
17.12.2025	2,723	0	252,48	248,51	0	248,85	246,16	0	0	24	0	0	55,7	44,8	10,97	0,7	0,7	-
18.12.2025	2,616	0	251,79	247,88	0	248,32	245,58	0	0	24	0	0	54,5	44	10,56	0,7	0,7	-
19.12.2025	2,375	0	251,22	247,49	0	248,06	245,39	0	0	24	0	0	51,9	42,3	9,6	0,7	0,7	-
20.12.2025	2,223	0	250,69	246,98	0	247,7	245,06	0	0	24	0	0	50,7	41,7	9	0,7	0,7	-
21.12.2025	2,19	0	250,6	246,91	0	247,67	244,98	0	0	24	0	0	50,5	41,6	8,87	0,7	0,7	-
22.12.2025	2,179	0	250,72	247	0	247,81	245,08	0	0	24	0	0	50,3	41,5	8,81	0,7	0,7	-
23.12.2025	2,678	0	252,1	248,19	0	248,58	245,92	0	0	24	0	0	55	44,2	10,8	0,7	0,7	-
Итого:	73,892	0	7544,62	7429,88	0	7446,28	7365,44	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,892																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	421,786	43977,39	43363,77	0	43394,6	42977,5	0
23.12.2025	495,678	51522,01	50793,65	0	50840,88	50342,94	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:23:56