

#194509#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 53-55, Калининград
4113
5109
ВКТ-7
00159686
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,341	0	254,13	249,78	0	249,7	247,08	0	0	24	0	0	61,6	48,2	13,4	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,136	0	253,39	249,1	0	249,27	246,5	0	0	24	0	0	59,5	46,9	12,6	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	2,348	0	250,51	246,85	0	247,45	244,82	0	0	24	0	0	51,5	42	9,5	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	2,327	0	250,52	246,91	0	247,41	244,93	0	0	24	0	0	51,3	41,9	9,44	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	2,462	0	250,94	247,35	0	247,74	245,21	0	0	24	0	0	52,4	42,4	9,96	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	2,508	0	251,32	247,65	0	248,01	245,52	0	0	24	0	0	53,1	43	10,14	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	2,934	0	252,99	249,17	0	249,17	246,77	0	0	24	0	0	57,2	45,4	11,79	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,127	0	253,63	249,56	0	249,52	247,04	0	0	24	0	0	59,2	46,7	12,55	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,206	0	253,74	249,66	0	249,61	247,12	0	0	24	0	0	59,6	46,7	12,87	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	2,868	0	252,68	248,73	0	248,94	246,34	0	0	24	0	0	56,6	45,1	11,54	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	2,886	0	252,75	248,65	0	249,02	246,25	0	0	24	0	0	56,6	45	11,61	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,096	0	253,35	249,27	0	249,39	246,82	0	0	24	0	0	58,4	46	12,44	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,196	0	253,88	249,75	0	249,75	247,22	0	0	24	0	0	59,5	46,6	12,83	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,341	0	254,08	249,78	0	249,73	247,09	0	0	24	0	0	61,2	47,8	13,39	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	3,457	0	254,06	249,77	0	249,63	247,07	0	0	24	0	0	62	48,1	13,88	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	3,625	0	254,47	250,19	0	249,85	247,42	0	0	24	0	0	63,2	48,6	14,54	0,7	0,7	-11
09.01.2026	3,628	0	254,42	250,25	0	249,84	247,53	0	0	24	0	0	62,9	48,4	14,54	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,39	0	253,81	249,8	0	249,51	247,21	0	0	24	0	0	60,7	47,1	13,6	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,252	0	253,33	249,35	0	249,18	246,81	0	0	24	0	0	59,9	46,8	13,07	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,382	0	253,68	249,5	0	249,33	246,86	0	0	24	0	0	61,3	47,7	13,59	0,7	0,7	-
13.01.2026	3,489	0	254,2	249,92	0	249,74	247,22	0	0	24	0	0	62	48,1	13,99	0,7	0,7	-
14.01.2026	3,455	0	253,91	249,81	0	249,56	247,21	0	0	24	0	0	61,2	47,4	13,86	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,093	0	253,11	249,17	0	249,22	246,75	0	0	24	0	0	57,9	45,4	12,43	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,257	0	253,66	249,68	0	249,57	247,21	0	0	24	0	0	59,3	46,2	13,07	0,7	0,7	-
17.01.2026	3,519	0	254,56	250,45	0	250,14	247,81	0	0	24	0	0	61,6	47,5	14,09	0,7	0,7	-
18.01.2026	3,549	0	254,55	250,43	0	250,07	247,77	0	0	24	0	0	61,9	47,7	14,21	0,7	0,7	-
19.01.2026	3,999	0	255,75	251,28	0	250,66	248,32	0	0	24	0	0	66,3	50,3	15,98	0,7	0,7	-
20.01.2026	3,938	0	255,01	250,58	0	249,9	247,61	0	0	24	0	0	66,6	50,8	15,78	0,7	0,7	-
21.01.2026	3,941	0	255,33	250,84	0	250,14	247,77	0	0	24	0	0	67	51,3	15,77	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,192	0	255,73	251,13	0	250,17	247,88	0	0	24	0	0	69,5	52,8	16,76	0,7	0,7	-
23.01.2026	3,998	0	255,07	250,6	0	249,83	247,49	0	0	24	0	0	67,7	51,7	16,01	0,7	0,7	-
Итого:	101,94	0	7862,56	7734,96	0	7731,05	7654,65	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	101,94																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	495,678	51522,01	50793,65	0	50840,88	50342,94	0
23.01.2026	597,618	59384,57	58528,61	0	58571,93	57997,59	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:25:05