

#194510#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Интернациональная 53-55, Калининград

4113

5110

ВКТ-7

00159686

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	0,894	0,461	32,42	24,59	31,87	24,35	7,52	24	0	0	60,6	42,5	18,03	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	0,856	0,424	31,88	24,49	31,38	24,25	7,13	24	0	0	59,8	42	17,73	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	0,849	0,441	32,13	24,24	31,65	24	7,65	24	0	0	58,2	41,3	16,87	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	0,895	0,498	33,3	24,28	32,81	24,04	8,77	24	0	0	57,2	40,8	16,37	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	0,94	0,554	34,12	23,99	33,64	23,75	9,89	24	0	0	56,2	40	16,22	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	0,821	0,427	31,83	24,03	31,34	23,79	7,55	24	0	0	56,9	40,5	16,48	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	0,916	0,488	32,68	24,13	32,16	23,89	8,27	24	0	0	59,2	41,3	17,85	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	1,123	0,719	36,51	23,72	35,95	23,48	12,47	24	0	0	58,1	41,1	16,99	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	0,777	0,352	29,41	23,41	28,93	23,17	5,76	24	0	0	60,4	42	18,41	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	0,807	0,418	30,2	22,86	29,7	22,62	7,08	24	0	0	59,2	42	17,18	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	0,868	0,481	31,39	22,95	30,9	22,71	8,19	24	0	0	58,9	42	16,97	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	0,85	0,441	31,87	24,32	31,36	24,08	7,28	24	0	0	60	42,8	17,17	0,7	0,7	-4
05.01.2026	0,93	0,518	33,19	24,28	32,61	24,04	8,57	24	0	0	60,4	43,1	17,25	0,7	0,7	-3
06.01.2026	0,918	0,506	32,89	24,26	32,32	24,02	8,3	24	0	0	60,6	43,3	17,27	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	0,867	0,457	31,96	24,2	31,42	23,96	7,46	24	0	0	60,5	43,1	17,4	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	0,915	0,494	32,52	24,06	31,97	23,82	8,15	24	0	0	60,5	42,8	17,73	0,7	0,7	-11
09.01.2026	0,945	0,523	32,89	23,99	32,34	23,75	8,59	24	0	0	60,6	42,6	17,96	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	0,856	0,429	31,41	24,08	30,89	23,84	7,05	24	0	0	60,3	42,4	17,99	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	1,029	0,623	34,61	23,8	34,03	23,56	10,47	24	0	0	59,6	42,5	17,17	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	0,851	0,435	31,48	24,02	30,95	23,78	7,17	24	0	0	60,3	42,8	17,57	0,7	0,7	-
13.01.2026	0,922	0,501	32,64	24,05	32,1	23,81	8,29	24	0	0	60,4	42,8	17,65	0,7	0,7	-
14.01.2026	0,814	0,392	30,57	23,83	30,08	23,59	6,49	24	0	0	60,1	42	18,08	0,7	0,7	-
15.01.2026	0,819	0,411	30,87	23,65	30,36	23,41	6,95	24	0	0	59,3	41,8	17,49	0,7	0,7	-
16.01.2026	0,9	0,464	33,18	25,23	32,62	24,99	7,63	24	0	0	60,4	42,8	17,56	0,7	0,7	-
17.01.2026	0,937	0,483	35,33	27,08	34,73	26,84	7,89	24	0	0	60,6	43,5	17,08	0,7	0,7	-
18.01.2026	0,976	0,53	35,95	26,9	35,34	26,66	8,68	24	0	0	60,5	43,6	16,93	0,7	0,7	-
19.01.2026	0,895	0,415	35,35	28,22	34,78	27,98	6,8	24	0	0	60,5	43,2	17,3	0,7	0,7	-
20.01.2026	0,897	0,396	36,2	29,31	35,57	29,07	6,5	24	0	0	60,5	43,3	17,28	0,7	0,7	-
21.01.2026	0,931	0,444	36,81	29,2	36,2	28,96	7,24	24	0	0	60,5	43,5	17,02	0,7	0,7	-
22.01.2026	0,952	0,467	37,14	29,05	36,49	28,81	7,68	24	0	0	60,4	43,4	17	0,7	0,7	-
23.01.2026	0,89	0,398	35,81	28,88	35,19	28,64	6,55	24	0	0	60,6	43,3	17,21	0,7	0,7	-
Итого:	27,84	0	1028,54	775,1	1011,68	767,66	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,84															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	303,282	13637,13	10876,8	13423,9	10773,14
23.01.2026	331,122	14665,67	11651,9	14435,58	11540,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 7:33:19