

#283366#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1043
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 30831
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	7,29	175,3	24	0	87	51,4	-
19.02.2026	6,79	165,9	24	0	83,8	48,6	-
20.02.2026	6,7	163,5	24	0	83,6	48,4	-
21.02.2026	6,73	169,5	24	0	82,8	48,5	-
22.02.2026	5,8	146,8	24	0	78,8	44,9	-
23.02.2026	5,82	149,8	24	0	77,9	44,7	-
24.02.2026	5,9	157,3	23,76	128	77,8	45,6	-
25.02.2026	6,11	162	24	0	79,4	47	-
26.02.2026	5,91	164,2	24	0	77,4	46,4	-
27.02.2026	4,88	135	24	0	74,5	43,3	-
28.02.2026	4,56	120,9	24	0	74,5	42	-
01.03.2026	5,31	148,8	24	0	74,2	43,6	-
02.03.2026	5,12	145,8	24	0	74,4	44,1	-
03.03.2026	4,83	132,2	24	0	74,2	42,8	-
04.03.2026	5,54	162,9	24	0	74,4	45,2	-
05.03.2026	5,36	158,5	24	0	74,3	45,1	-
06.03.2026	5,12	149,4	24	0	74,6	44,9	-
07.03.2026	4,86	137,7	24	0	74,3	43,5	-
08.03.2026	4,43	122,7	24	0	74,3	42,9	-
09.03.2026	4,3	115,3	24	0	74,2	42	-
10.03.2026	4,09	108,7	24	0	74	41,7	-
11.03.2026	3,89	101,9	24	0	74,1	41,2	-
12.03.2026	4,14	108,4	24	0	74,5	41,7	-
13.03.2026	3,97	105,5	24	0	74,1	41,7	-
14.03.2026	3,58	94	24	0	73,8	41,1	-
15.03.2026	4,41	117,5	24	0	73,9	41,7	-
16.03.2026	4,43	119,6	24	0	74,2	42,5	-
17.03.2026	4,49	156,5	24	0	71,6	43	-
18.03.2026	4,33	121,2	23,99	128	73,6	42,6	-
Итого:	148,69	4016,8	695,75	0	0	0	0
Гкал	127,872						

Общее время работы системы, ч: 696
Период нормальной работы системы, ч: 695,75

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
17.02.2026	28050,78	978905,5	191788,98
18.03.2026	28199,47	982922,3	192484,73

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 19.03.2026 7:30:16