

#163272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 81-85, Калининград
Номер абонента 2404
Порядковый номер 1043
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30831
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.09.2025	1,26	55,6	24	0	65,9	46,9	-
25.09.2025	1,29	56,4	24	0	65,8	46,7	-
26.09.2025	1,33	57,2	24	128	66	46,3	-
27.09.2025	1,3	55,8	24	0	66	46,5	-
28.09.2025	1,46	61,6	24	0	65,8	46	-
29.09.2025	1,31	55,7	24	0	66	46,3	-
30.09.2025	1,32	56,8	24	0	65,8	46,2	-
01.10.2025	1,46	58,8	24	0	66,2	45,4	-
02.10.2025	2,94	108,5	24	0	66,7	44,5	-
03.10.2025	3,9	131,5	24	0	68,7	43,1	-
04.10.2025	3,82	126,5	24	0	68,6	42,6	-
05.10.2025	3,71	122,3	24	0	68,1	42	-
06.10.2025	3,62	117	24	0	68,5	41,9	-
07.10.2025	3,75	122,7	24	0	68,6	42,3	-
08.10.2025	3,68	121,4	24	0	68,3	42,2	-
09.10.2025	3,54	115,7	24	0	68,3	41,9	-
10.10.2025	3,53	115,9	24	0	68,4	42,2	-
11.10.2025	3,39	111,6	24	0	68,3	42,2	-
12.10.2025	3,64	122,6	24	0	67,9	42,4	-
13.10.2025	3,66	123,4	24	0	68,2	42,7	-
14.10.2025	3,68	124	24	0	68,5	42,9	-
15.10.2025	3,61	120,6	24	0	68,4	42,7	-
16.10.2025	3,59	118,9	24	0	68,5	42,5	-
17.10.2025	3,57	118,8	24	0	68,4	42,5	-
18.10.2025	4,1	143,7	24	0	68,6	44	-
19.10.2025	4,25	146,1	24	0	69	44	-
20.10.2025	4,46	154,4	24	0	69,8	44,8	-
21.10.2025	4,3	151	24	0	69,2	44,4	-
22.10.2025	3,93	132,1	24	0	68,6	42,9	-
23.10.2025	3,75	122,8	24	0	68,4	42	-
Итого:	93,15	3229,4	720	0	0	0	0
Гкал	80,108						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, MBt*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.09.2025	27232,14	953923,3	188277,51
23.10.2025	27325,29	957152,7	188997,51

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.10.2025 7:25:11