

#166691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.10.2025	3,75	123,3	24	0	68,4	42,2	-
25.10.2025	3,93	131,6	24	0	68,6	42,8	-
26.10.2025	4,12	138,7	24	0	68,6	43,1	-
27.10.2025	4,2	144,2	24	0	68,6	43,6	-
28.10.2025	4,04	134,2	24	0	68,8	42,9	-
29.10.2025	4,1	135,8	24	0	68,5	42,6	-
30.10.2025	3,91	129	24	0	68,4	42,3	-
31.10.2025	4,13	139,6	24	0	68,4	43	-
01.11.2025	4,12	143,6	24	0	68,3	43,3	-
02.11.2025	3,84	126,4	24	0	68,3	42,3	-
03.11.2025	3,86	127,3	24	0	68,2	42,2	-
04.11.2025	4,07	134,8	24	0	68,4	42,4	-
05.11.2025	3,67	119,7	24	0	68,2	41,8	-
06.11.2025	3,78	123,6	24	0	68,3	42,1	-
07.11.2025	4,14	138,8	24	0	68,5	42,9	-
08.11.2025	4,48	155,9	24	0	68,4	43,8	-
09.11.2025	4,62	159,4	24	0	68,7	43,9	-
10.11.2025	4,24	140,4	24	0	68,7	42,7	-
11.11.2025	4,14	133,6	24	0	68,6	42,1	-
12.11.2025	4,2	137,8	24	0	68,6	42,4	-
13.11.2025	4,03	129,4	24	0	68,5	41,8	-
14.11.2025	4,11	136,1	24	0	68,5	42,4	-
15.11.2025	4,79	172,2	24	0	68,5	45	-
16.11.2025	5,91	171,8	24	0	76,4	46,9	-
17.11.2025	5,14	154,8	24	0	74	45,4	-
18.11.2025	5,31	170,4	24	0	73,2	46,5	-
19.11.2025	5,12	157,4	24	0	73	45,1	-
20.11.2025	5,75	177,3	24	0	75,2	47,4	-
21.11.2025	5,43	163,5	24	0	74,5	46	-
22.11.2025	5,68	171,6	24	0	75,2	46,7	-
23.11.2025	6,44	186,8	24	0	79,4	49,7	-
Итого:	139,05	4509	744	0	0	0	0
Гкал	119,582						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.10.2025	27325,29	957152,7	188997,51
23.11.2025	27464,34	961661,7	189741,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.11.2025 12:45:23