

#190794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	6,34	179,2	24	0	80,2	49,7	-3,9
25.11.2025	6,04	170,6	24	0	78,1	47,7	-0,9
26.11.2025	6,16	179,2	24	0	77,7	48,3	-0,4
27.11.2025	6,04	180,6	24	0	76,9	48,2	-1,3
28.11.2025	6	181,1	24	0	76,3	47,8	-0,4
29.11.2025	6,19	186,4	24	0	76,6	48,1	-0,3
30.11.2025	6,25	191,5	24	0	76,5	48,5	-0,5
01.12.2025	5,75	169,6	24	0	75,4	46,3	-
02.12.2025	6,14	184,9	24	0	77,1	48,5	-
03.12.2025	5,52	166,9	24	0	73,6	45,2	-
04.12.2025	5,33	166,4	24	0	71,8	44,4	-
05.12.2025	4,9	157,6	24	0	69,8	43,2	-
06.12.2025	4,73	156,8	24	0	68,8	42,9	-
07.12.2025	5,31	184,7	24	0	69,3	44,7	-
08.12.2025	4,91	168,8	24	0	68,9	43,9	-
09.12.2025	4,31	138,8	24	0	68,4	41,8	-
10.12.2025	3,52	110,4	24	0	64,2	40,2	-
11.12.2025	3,73	122,3	24	0	65,7	41	-
12.12.2025	4,57	150,6	24	0	68,5	42,5	-
13.12.2025	5,1	170,4	24	0	69,6	44	-
14.12.2025	4,84	169,5	24	0	68	42,9	-
15.12.2025	5,25	177,4	24	128	70,2	44,7	-
16.12.2025	5,45	172,1	24	0	72,8	45,7	-
17.12.2025	5,75	173,1	24	0	75,6	47,1	-
18.12.2025	5,73	173,3	24	0	75,1	46,7	-
19.12.2025	5,01	163,3	24	0	71,1	44,7	-
20.12.2025	4,6	158,5	24	0	68,6	43,2	-
21.12.2025	4,77	158,2	24	0	68,8	43	-
22.12.2025	4,82	152,3	24	0	70,5	43,4	-
23.12.2025	6,33	196	24	0	77,1	49,2	-
Итого:	159,39	5010,5	720	0	0	0	0
Гкал	137,074						

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	27464,34	961661,7	189741,51
23.12.2025	27623,73	966672,2	190461,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:21:01