

#194405#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Зеленая 81-85, Калининград

2404

1043

SKM-01

30831

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.12.2025	7,27	215,1	24	0	83,8	54,6	-6,3
25.12.2025	6,69	196,1	24	0	81,2	51,8	-5,6
26.12.2025	4,87	147,3	24	0	71,7	43,1	4,4
27.12.2025	4,01	138	20,57	128	68,6	43,7	5,4
28.12.2025	2,6	81	11,51	128	69,4	43,6	3,8
29.12.2025	5,79	182,6	23,39	128	74	46,7	2,5
30.12.2025	6,64	190,8	24	0	78,8	49	-1,1
31.12.2025	7,4	210,4	24	0	82	51,7	-4,2
01.01.2026	6,22	174,5	24	0	80,6	49,6	-5,2
02.01.2026	5,63	155,2	24	0	77,3	46,2	1,2
03.01.2026	6,2	177,2	24	0	78	48	-0,6
04.01.2026	6,55	184,8	24	0	80,5	49,9	-4
05.01.2026	6,42	169,6	24	0	81,2	48,8	-3
06.01.2026	6,86	180,2	24	0	83,3	50,7	-5,5
07.01.2026	7,54	215,5	24	0	85,4	54,8	-7,8
08.01.2026	8,46	258,7	24	0	87,3	59,1	-11
09.01.2026	8,2	240,2	24	0	87,1	57,8	-9,6
10.01.2026	7,14	191,6	24	0	83,6	51,6	-5,2
11.01.2026	7,29	195,4	24	0	82,6	50,7	-5,2
12.01.2026	7,7	210,1	24	0	84,6	53	-
13.01.2026	8,21	242,4	24	0	86,1	57	-
14.01.2026	7,9	226,5	24	0	85,1	55,1	-
15.01.2026	6,79	185,1	24	0	80,3	48,8	-
16.01.2026	7,61	229,3	24	0	82,7	53,7	-
17.01.2026	8,01	229,2	24	0	85,7	55,2	-
18.01.2026	8,82	261,4	24	0	87,2	58	-
19.01.2026	8,67	253,9	24	0	88	58,5	-
20.01.2026	8,08	230,3	24	0	87,1	56,3	-
21.01.2026	8,31	234	24	0	87,7	56,7	-
22.01.2026	9,03	286,9	24	0	88,5	61,3	-
23.01.2026	8,15	223,1	24	0	87,3	56	-
Итого:	219,06	6316,4	727,47	0	0	0	0
Гкал	188,39						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

727,47

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.12.2025	27623,73	966672,2	190461,5
23.01.2026	27842,79	972988,6	191188,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:04:12