

#283365#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель: Мой Дом, ООО, УК
Адрес потребителя: Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград
Номер абонента: 2404
Порядковый номер: 1415
Тип теплосчётчика: SKM-01
Заводской номер: 31811
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
18.02.2026	5,192	193,78	24	0	87,4	64,4	-
19.02.2026	4,844	188,86	24	0	83,7	61,6	-
20.02.2026	4,76	179,51	24	0	83,2	60,3	-
21.02.2026	4,685	182,55	24	0	82,3	60,2	-
22.02.2026	4,318	163,81	24	0	79	56,3	-
23.02.2026	4,267	167,92	24	0	77,7	55,9	-
24.02.2026	4,224	204,77	23,99	128	76,9	59,2	-
25.02.2026	4,388	192,4	24	0	78,9	59,2	-
26.02.2026	4,293	187,68	24	0	77,6	57,9	-
27.02.2026	3,863	188,39	24	0	73,3	55,5	-
28.02.2026	3,635	178,41	24	0	70,6	52,7	-
01.03.2026	3,843	196,97	24	0	70,2	53,4	-
02.03.2026	3,825	178,82	24	0	73,5	55	-
03.03.2026	3,814	168,59	24	0	71,4	51,9	-
04.03.2026	3,779	172,27	24	0	71,9	52,6	-
05.03.2026	3,826	161,2	24	0	74,1	53,4	-
06.03.2026	3,887	183,77	24	0	73,9	55,4	-
07.03.2026	3,774	192,89	24	0	71,2	54	-
08.03.2026	3,433	171	24	0	70,1	51,9	-
09.03.2026	3,371	151,22	23,99	128	70	49,9	-
10.03.2026	3,243	137,93	24	0	70	49,4	-
11.03.2026	3,09	122,67	24	0	69,7	47,7	-
12.03.2026	3,108	115,2	24	0	69,9	46,7	-
13.03.2026	3,128	121,58	24	0	70,3	47,7	-
14.03.2026	2,868	103,02	24	0	69,7	45,2	-
15.03.2026	3,334	130,3	24	0	69,8	47,5	-
16.03.2026	3,599	155,98	24	0	71,4	51,5	-
17.03.2026	3,574	163,66	24	0	70,6	51,7	-
18.03.2026	3,814	190,12	24	0	72,5	55,1	-
Итого:	111,779	4845,27	695,98	0	0	0	0
Гкал	96,129						

Общее время работы системы, ч: 696
Период нормальной работы системы, ч: 695,98

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
17.02.2026	17730,004	688662,98	180138,88
18.03.2026	17841,783	693508,25	180834,86

Подпись абонента: _____
Представитель теплоснабжения: _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 12:14:26