

#134054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2025	0,93	32,79	24	0	68,3	44,2	-
25.05.2025	0,935	32,31	24	0	68,2	43,9	-
26.05.2025	0,852	30,67	24	0	68,3	44,9	-
27.05.2025	0,847	30,62	24	0	68,3	45	-
28.05.2025	0,844	30,09	24	0	68,3	44,8	-
29.05.2025	0,847	30,68	24	0	68,4	45	-
30.05.2025	0,829	30,39	24	0	68,6	45,5	-
31.05.2025	0,892	31,78	24	0	68,1	44,5	-
01.06.2025	0,873	30,49	24	0	68,6	44,2	-
02.06.2025	0,848	30,58	24	0	68,3	44,8	-
03.06.2025	0,809	29,94	24	0	68,4	45,5	-
04.06.2025	0,811	30,22	24	0	68,1	45,6	-
05.06.2025	0,786	29,58	24	0	68,2	45,8	-
06.06.2025	0,812	29,45	24	0	68,3	45,1	-
07.06.2025	0,78	29,41	24	0	68,1	45,7	-
08.06.2025	0,841	30	24	0	68,6	44,7	-
09.06.2025	0,802	30,73	24	0	68	45,9	-
10.06.2025	0,82	30,41	24	0	68,5	45,7	-
11.06.2025	0,797	30,47	24	0	68,6	46,3	-
12.06.2025	0,823	31,36	24	0	68,3	46	-
13.06.2025	0,795	31,05	24	0	68,5	46,6	-
14.06.2025	0,805	30,62	24	0	68,3	45,8	-
15.06.2025	0,833	30,59	24	0	68,2	45,1	-
16.06.2025	0,773	29,5	24	0	68,2	46,1	-
17.06.2025	0,8	29,04	24	0	68,8	45,6	-
18.06.2025	0,76	29,35	24	128	68,3	46,4	-
19.06.2025	0,768	30,1	24	0	68,4	46,8	-
20.06.2025	0,791	30,38	24	0	68,6	46,4	-
21.06.2025	0,802	30,1	24	0	68,4	45,7	-
22.06.2025	0,77	30,13	24	0	68,2	46,5	-
23.06.2025	0,793	29,68	24	0	68,6	46	-
Итого:	25,468	942,51	744	0	0	0	0
Гкал	21,902						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.05.2025	17148,807	665500,9	174358,82
23.06.2025	17174,275	666443,41	175102,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:25:26