

#145377#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.07.2025	0,718	27,78	23,99	128	68,4	46,4	-
25.07.2025	0,692	27,54	24	0	68,3	47	-
26.07.2025	0,685	27,4	24	0	68,3	47,1	-
27.07.2025	0,694	27,41	24	0	68,2	46,6	-
28.07.2025	0,696	27,44	24	0	68,3	46,5	-
29.07.2025	0,747	27,31	23,99	128	68,9	45,7	-
30.07.2025	0,714	26,97	24	0	68,8	46,5	-
31.07.2025	0,714	26,49	24	0	69	46,1	-
01.08.2025	0,72	27,29	24	0	68,8	46,3	-
02.08.2025	0,733	27,13	24	0	69	46,1	-
03.08.2025	0,746	28,01	24	0	68,4	45,9	-
04.08.2025	0,739	27,07	24	0	69	45,8	-
05.08.2025	0,736	27,14	24	0	69,2	46,1	-
06.08.2025	0,774	27,47	23,99	128	69,1	45,2	-
07.08.2025	0,727	31,86	24	128	68	46,4	-
08.08.2025	0,767	28,18	24	128	68,4	45,3	-
09.08.2025	0,699	27,18	24	0	68,6	46,6	-
10.08.2025	0,766	28,17	24	0	68,4	45,6	-
11.08.2025	0,727	27,33	24	0	68,7	46,1	-
12.08.2025	0,662	26,09	24	0	68,1	46	-
13.08.2025	0,717	27,27	24	0	68,4	46,2	-
14.08.2025	0,687	26,84	24	0	68,4	46,8	-
15.08.2025	0,68	26,42	24	0	68,2	46,5	-
16.08.2025	0,649	25,92	24	0	68,5	47,2	-
17.08.2025	0,722	27,38	24	0	68,4	46,2	-
18.08.2025	0,706	27,81	24	0	68,5	47	-
19.08.2025	0,718	28,05	24	0	68,4	46,6	-
20.08.2025	0,712	28,17	24	0	68,4	46,9	-
21.08.2025	0,726	28,87	24	0	68,4	47	-
22.08.2025	0,773	29,43	24	0	68,5	46,1	-
23.08.2025	0,776	29,9	24	0	68,5	46,4	-
Итого:	22,322	857,32	743,97	0	0	0	0
Гкал	19,197						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.07.2025	17196,632	667308,58	175822,31
23.08.2025	17218,954	668165,9	176566,27

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:45:05