

#165381#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 05.11.2025 по 23.11.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Мой Дом, ООО, УК  
Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград  
2404

Заводской номер счётчика 31811	Показания прибора, МВт×ч 23.11.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 05.11.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	17329,266	17263,065	66.201	56.932

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

Бр. Регистра, 22

№ 1415

#165380#

Отчёт за период с 05.11.2025 по 23.11.2025.

Номер абонента 2404  
Порядковый номер 1415  
Тип теплосчётчика SKM-01  
Заводской номер 31811  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 26.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

АТС 06.11.25.

Дата	tнар, °C	dQ, МВт×ч	dM1, т	dTNар, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C
06.11.2025	-	3,004	106,12	23,83	128	70	45,7
07.11.2025	-	3,094	125,77	24	0	70	48,7
08.11.2025	-	3,463	159,35	24	0	69,9	51
09.11.2025	-	3,469	158,1	24	0	69,9	50,7
10.11.2025	-	3,41	154,53	24	0	70,1	51,1
11.11.2025	-	3,344	143,84	24	0	70,2	50,2
12.11.2025	-	3,29	136,23	24	0	70,1	49,3
13.11.2025	-	3,186	125,75	24	0	70,1	48,3
14.11.2025	-	3,166	128,31	24	0	70	48,7
15.11.2025	-	3,577	177,34	24	0	70,8	53,1
16.11.2025	-	4,199	163,59	24	0	77,9	55,8
17.11.2025	-	3,989	167,82	24	0	75,7	55,2
18.11.2025	-	4,037	195,02	24	0	74,7	56,6
19.11.2025	-	3,992	177,64	24	0	74,6	55,2
20.11.2025	-	4,139	177,43	24	0	76,6	56,6
21.11.2025	-	4,097	184,03	24	0	76,1	57
22.11.2025	-	4,216	189,7	24	0	76,5	57,4
23.11.2025	-	4,529	180,67	24	0	80,9	59,3
Итого:	-	66,201	2851,24	431,83	-	73,01	52,77

Общее время работы системы

432 час.

Период нормальной работы системы

431,83 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт×ч	M1, т	TNар, ч
05.11.2025	17263,065	670025,75	177643,05
23.11.2025	17329,266	672876,99	178074,88

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_

