

#190793#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.11.2025	4,621	185,74	24	0	81,8	60,4	-3,9
25.11.2025	4,441	180,19	24	0	79,7	58,5	-0,9
26.11.2025	4,588	213,07	24	0	79,3	60,8	-0,4
27.11.2025	4,51	214,55	24	0	78,5	60,4	-1,3
28.11.2025	4,339	198,33	24	0	77,8	58,8	-0,4
29.11.2025	4,324	182,35	24	0	78	57,6	-0,3
30.11.2025	4,462	190,52	24	0	78	57,9	-0,5
01.12.2025	3,908	139,77	24	0	76,9	52,3	-
02.12.2025	4,318	166,95	24	0	78,6	56,2	-
03.12.2025	4,096	183,76	24	0	75	55,9	-
04.12.2025	2,815	121,25	24	0	65,9	48,7	-
05.12.2025	3,734	171,4	24	0	71,3	52,6	-
06.12.2025	3,366	138,08	24	0	70,2	49,2	-
07.12.2025	3,651	148,96	24	0	70,4	49,4	-
08.12.2025	3,531	152,61	24	0	70,2	50,2	-
09.12.2025	3,247	123,81	24	0	70,1	47,5	-
10.12.2025	3,101	110,6	24	0	70,3	46,1	-
11.12.2025	3,175	118,82	24	0	70	47	-
12.12.2025	3,267	132,59	24	0	69,9	48,6	-
13.12.2025	3,53	145,94	24	0	70,9	50	-
14.12.2025	3,592	158,94	24	0	70,3	50,8	-
15.12.2025	3,687	170,41	24	0	70,7	51,7	-
16.12.2025	3,765	136,84	24	0	74,2	50,5	-
17.12.2025	3,974	141,32	24	0	77,1	52,9	-
18.12.2025	4,003	148,37	24	0	76,5	53,3	-
19.12.2025	3,765	163,35	24	0	72,6	52,6	-
20.12.2025	3,617	161,37	24	0	70	50,2	-
21.12.2025	3,627	148,77	24	0	70,1	49	-
22.12.2025	3,578	140,05	24	0	71,9	49,8	-
23.12.2025	3,966	129,19	24	0	78,2	51,8	-
Итого:	114,598	4717,9	720	0	0	0	0
Гкал	98,553						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
23.11.2025	17329,266	672876,99	178074,88
23.12.2025	17443,864	677594,89	178794,88

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:21:06