

#194404#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мой Дом, ООО, УК

Бульвар Ф. Лефорта 22, Калининград

2404

1415

SKM-01

31811

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 24.12.2025 | 4,829     | 163,8   | 24       | 0      | 85     | 59,6   | -6,3        |
| 25.12.2025 | 4,688     | 177,83  | 24       | 0      | 82,8   | 60,1   | -5,6        |
| 26.12.2025 | 3,879     | 165,18  | 24       | 0      | 73,4   | 53,1   | 4,4         |
| 27.12.2025 | 3,76      | 185,88  | 24       | 0      | 70,2   | 52,6   | 5,4         |
| 28.12.2025 | 3,936     | 206,49  | 24       | 0      | 71,2   | 53,4   | 3,8         |
| 29.12.2025 | 4,143     | 180,91  | 24       | 0      | 75,4   | 54,8   | 2,5         |
| 30.12.2025 | 4,695     | 205,17  | 24       | 0      | 80,4   | 60,7   | -1,1        |
| 31.12.2025 | 4,965     | 174,08  | 24       | 0      | 83,3   | 58,7   | -4,2        |
| 01.01.2026 | 4,689     | 200,07  | 24       | 0      | 82,3   | 62,1   | -5,2        |
| 02.01.2026 | 4,42      | 185,42  | 24       | 0      | 79,1   | 58,5   | 1,2         |
| 03.01.2026 | 4,363     | 175,36  | 24       | 0      | 79,5   | 58     | -0,6        |
| 04.01.2026 | 4,703     | 198,97  | 24       | 0      | 82,1   | 61,7   | -4          |
| 05.01.2026 | 4,683     | 175,67  | 24       | 0      | 82,9   | 59,9   | -3          |
| 06.01.2026 | 4,74      | 159,27  | 24       | 0      | 84,9   | 59,4   | -5,5        |
| 07.01.2026 | 5,015     | 171,96  | 24       | 0      | 86,7   | 61,7   | -7,8        |
| 08.01.2026 | 5,35      | 212,85  | 24       | 0      | 88,5   | 67     | -11         |
| 09.01.2026 | 5,398     | 221,06  | 24       | 0      | 88,4   | 67,4   | -9,6        |
| 10.01.2026 | 5,211     | 222,58  | 24       | 0      | 85,2   | 65,2   | -5,2        |
| 11.01.2026 | 5,193     | 206,84  | 24       | 0      | 84     | 62,5   | -5,2        |
| 12.01.2026 | 5,1       | 185,3   | 24       | 0      | 85,9   | 62,3   | -           |
| 13.01.2026 | 5,266     | 202,49  | 24       | 0      | 87,3   | 65     | -           |
| 14.01.2026 | 5,301     | 213,46  | 24       | 0      | 86,5   | 65,2   | -           |
| 15.01.2026 | 4,773     | 197,19  | 24       | 0      | 81,8   | 61     | -           |
| 16.01.2026 | 4,957     | 198,9   | 24       | 0      | 83,8   | 62,3   | -           |
| 17.01.2026 | 5,243     | 194,93  | 24       | 0      | 86,8   | 63,7   | -           |
| 18.01.2026 | 5,475     | 204,1   | 24       | 0      | 88,2   | 65,2   | -           |
| 19.01.2026 | 5,431     | 210,06  | 24       | 0      | 89,1   | 66,9   | -           |
| 20.01.2026 | 5,412     | 210,09  | 24       | 0      | 88,3   | 66,2   | -           |
| 21.01.2026 | 5,326     | 194,91  | 24       | 0      | 89     | 65,5   | -           |
| 22.01.2026 | 5,54      | 211,59  | 24       | 0      | 89,4   | 67     | -           |
| 23.01.2026 | 5,475     | 219,3   | 24       | 0      | 88,7   | 67,3   | -           |
| Итого:     | 151,959   | 6031,71 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 130,684   |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dTNar, ч  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2025 | 17443,864 | 677594,89 | 178794,88 |
| 23.01.2026 | 17595,823 | 683626,6  | 179538,88 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:04:34