

#20543#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
 Адрес потребителя Нарвская 85, Калининград
 Номер абонента 4395
 Порядковый номер 6604
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 16027098
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	2,975	0	63,669	57,327	0	62,487	56,45	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	4,6
25.02.2021	2,937	0	63,728	57,48	0	62,544	56,597	0	24	1	0	0	63,8	57,6	0,5	0,4	8,2
26.02.2021	3,026	0	64,074	57,451	0	62,886	56,57	0	24	1	0	0	63,8	57,6	0,5	0,4	10,7
27.02.2021	3,064	0	64,631	57,939	0	63,43	57,05	0	24	1	0	0	63,8	57,6	0,5	0,4	4,9
28.02.2021	3,254	0	65,019	57,504	0	63,812	56,621	0	24	1	0	0	63,8	57,6	0,49	0,39	3,2
01.03.2021	3,017	0	63,823	57,348	0	62,638	56,471	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	3
02.03.2021	3,034	0	63,656	57,165	0	62,474	56,294	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	2,5
03.03.2021	2,954	0	63,53	57,355	0	62,349	56,478	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	3,2
04.03.2021	2,982	0	63,721	57,423	0	62,535	56,545	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	1,3
05.03.2021	3,074	0	64,475	57,845	0	63,277	56,962	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	1,3
06.03.2021	2,913	0	63,722	57,761	0	62,538	56,881	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	-0,7
07.03.2021	3,126	0	65,139	58,27	0	63,931	57,373	0	24	1	0	0	63,8	57,6	0,5	0,4	1,4
08.03.2021	3,151	0	65,228	58,33	0	64,015	57,439	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,39	1,7
09.03.2021	3,137	0	64,55	57,674	0	63,355	56,796	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	0
10.03.2021	3,053	0	64,504	57,989	0	63,307	57,105	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	-1,7
11.03.2021	2,818	0	63,32	57,815	0	62,145	56,939	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	-0,7
12.03.2021	2,914	0	63,196	57,229	0	62,024	56,356	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	-0,8
13.03.2021	3,096	0	64,426	57,695	0	63,232	56,816	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	4,6
14.03.2021	3,327	0	65,434	57,698	0	64,223	56,819	0	24	1	0	0	63,8	57,5	0,5	0,4	4,9
15.03.2021	3,039	0	63,735	57,215	0	62,553	56,344	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	3,7
16.03.2021	3,039	0	63,573	57,053	0	62,393	56,184	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	3,2
17.03.2021	3,16	0	64,055	57,061	0	62,864	56,191	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	2,5
18.03.2021	2,913	0	62,765	56,832	0	61,6	55,969	0	24	1	0	0	63,8	57,3	0,5	0,4	1,6
19.03.2021	3,154	0	63,487	56,557	0	62,31	55,698	0	24	1	0	0	63,8	57,3	0,5	0,4	1
20.03.2021	3,133	0	63,86	57,063	0	62,673	56,194	0	24	1	0	0	63,8	57,3	0,5	0,4	-1,1
21.03.2021	3,586	0	65,874	57,153	0	64,652	56,286	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	-1,1
22.03.2021	2,947	0	63,32	57,224	0	62,148	56,353	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	1,8
23.03.2021	3,033	0	63,292	56,764	0	62,12	55,902	0	24	1	0	0	63,8	57,4	0,5	0,4	2,6
Итого:	85,856	0	1793,806	1608,22	0	1760,515	1583,683	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,506																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2021	607,079	12804,168	11498,505	0	12568,825	11324,86	0	4978	221
23.03.2021	692,934	14597,973	13106,726	0	14329,338	12908,544	0	5650	221

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 14:20:42