

#121561#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 85, Калининград

4395

6603

ТВ7 (ASCII)

16027098

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	9,337	0	98,031	0	0	95,651	0	0	24	0	73,9	50,7	0,48	0,27	-
25.02.2025	8,984	0	95,463	0	0	93,227	0	0	24	0	72,5	49,5	0,47	0,27	-
26.02.2025	8,946	0	97,628	0	0	95,351	0	0	24	0	72,2	49,8	0,47	0,27	-
27.02.2025	8,878	0	98,084	0	0	95,814	0	0	24	0	72	49,9	0,48	0,26	-
28.02.2025	8,827	0	96,062	0	0	93,847	0	0	24	0	71,9	49,5	0,47	0,27	-
01.03.2025	9,222	0	95,731	0	0	93,418	0	0	24	0	73,6	50,1	0,47	0,27	-
02.03.2025	9,064	0	97,16	0	0	94,87	0	0	24	0	72,8	50	0,47	0,27	-
03.03.2025	8,968	0	98,276	0	0	95,993	0	0	24	0	72,2	49,9	0,48	0,26	-
04.03.2025	8,884	0	98,631	0	0	96,353	0	0	24	0	71,9	50	0,48	0,26	-
05.03.2025	8,833	0	99,165	0	0	96,873	0	0	24	0	72	50,2	0,48	0,26	-
06.03.2025	8,721	0	99,535	0	0	97,239	0	0	24	0	71,9	50,5	0,48	0,26	-
07.03.2025	8,671	0	100,08	0	0	97,771	0	0	24	0	71,8	50,7	0,48	0,26	-
08.03.2025	8,688	0	100,973	0	0	98,645	0	0	24	0	71,9	50,9	0,48	0,26	-
09.03.2025	8,711	0	100,851	0	0	98,522	0	0	24	0	72	50,9	0,48	0,26	-
10.03.2025	8,563	0	101,914	0	0	99,567	0	0	24	0	71,8	51,3	0,49	0,26	-
11.03.2025	8,511	0	99,296	0	0	97,022	0	0	24	0	71,5	50,6	0,48	0,26	-
12.03.2025	8,65	0	99,256	0	0	96,965	0	0	24	0	71,9	50,6	0,48	0,26	-
13.03.2025	8,936	0	98,53	0	0	96,186	0	0	24	0	73	50,9	0,48	0,26	-
14.03.2025	9,303	0	97,669	0	0	95,263	0	0	24	0	74,5	51,2	0,47	0,26	-
15.03.2025	9,562	0	96,643	0	0	94,194	0	0	24	0	75,7	51,5	0,47	0,27	-
16.03.2025	9,519	0	96,924	0	0	94,476	0	0	24	0	75,6	51,6	0,47	0,27	-
17.03.2025	9,716	0	95,662	0	0	93,197	0	0	24	0	76,4	51,6	0,47	0,27	-
18.03.2025	9,294	0	97,746	0	0	95,364	0	0	24	0	74	50,8	0,47	0,26	-
19.03.2025	8,937	0	98,107	0	0	95,82	0	0	24	0	72,3	50,1	0,47	0,26	-
20.03.2025	8,831	0	98,139	0	0	95,86	0	0	24	0	72,1	50,2	0,47	0,26	-
21.03.2025	8,851	0	100,101	0	0	97,776	0	0	24	0	72,1	50,5	0,48	0,26	-
22.03.2025	8,849	0	99,103	0	0	96,81	0	0	24	0	72	50,2	0,48	0,26	-
23.03.2025	8,802	0	100,01	0	0	97,706	0	0	24	0	71,8	50,3	0,48	0,26	-
Итого:	251,058	0	2754,77	0	0	2689,78	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	59,964														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	8337,429	87403,266	0	0	85245,354	0	0	38468	1795
23.03.2025	8588,486	90158,036	0	0	87935,132	0	0	39140	1795

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:22:56