

#151844#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: нарвская 85

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

tхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

Серийный номер 16027098, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ56А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	23,95	33,79	-9,84	0,69	0,69	0	0	0	24	0	
23.09.25 23	22,98	33,13	-10,14	0,65	0,65	0	0	0	24	0	
24.09.25 23	22,66	32,99	-10,33	0,63	0,64	0	0	0	24	0	
25.09.25 23	22,38	32,77	-10,39	0,63	0,64	0	0	0	24	0	
26.09.25 23	22,12	32,53	-10,41	0,63	0,63	0	0	0	24	0	
27.09.25 23	21,95	32,37	-10,42	0,62	0,63	0	0	0	24	0	
28.09.25 23	21,97	32,34	-10,37	0,63	0,63	0	0	0	24	0	
29.09.25 23	21,36	31,86	-10,51	0,62	0,63	0	0	0	24	0	
30.09.25 23	21,03	31,66	-10,64	0,65	0,66	0	0	0	24	0	
01.10.25 23	21,05	30,78	-9,73	0,69	0,69	0	0	0	24	0	
02.10.25 23	72,9	51,24	21,66	2,96	1,66	56,589	55,25	1,2	24	0	
03.10.25 23	72,58	51,48	21,1	4,91	2,51	103,629	101,195	2,141	24	0	
04.10.25 23	71,75	50,15	21,6	4,89	2,53	102,706	100,342	2,173	24	0	
05.10.25 23	72,26	50,74	21,52	4,85	2,56	101,506	99,137	2,139	24	0	
06.10.25 23	72,56	51,21	21,35	4,88	2,55	102,272	99,873	2,138	24	0	
07.10.25 23	72,97	51,79	21,19	4,93	2,55	103,914	101,452	2,155	24	0	
08.10.25 23	72,56	51,66	20,9	4,92	2,57	103,349	100,921	2,115	24	0	
09.10.25 23	72,89	52,17	20,71	4,93	2,57	103,882	101,418	2,107	24	0	
10.10.25 23	72,94	52,17	20,77	4,93	2,57	103,614	101,163	2,107	24	0	
11.10.25 23	72,92	52,11	20,81	4,92	2,58	103,378	100,931	2,106	24	0	
12.10.25 23	72,74	51,96	20,78	4,9	2,59	102,651	100,233	2,089	24	0	
13.10.25 23	72,85	51,8	21,06	4,89	2,6	101,978	99,571	2,102	24	0	
14.10.25 23	72,86	51,63	21,23	4,89	2,61	102,135	99,717	2,123	24	0	
15.10.25 23	73,01	52,08	20,93	4,93	2,58	103,5	101,042	2,12	24	0	
16.10.25 23	72,85	52,11	20,74	4,95	2,58	104,064	101,602	2,113	24	0	
17.10.25 23	72,82	52,1	20,72	4,94	2,58	104,129	101,665	2,113	24	0	
18.10.25 23	72,92	51,6	21,32	4,92	2,6	102,965	100,522	2,149	24	0	
19.10.25 23	72,94	51,52	21,42	4,9	2,6	102,522	100,092	2,15	24	0	
20.10.25 23	72,67	50,9	21,76	4,84	2,65	99,967	97,617	2,129	24	0	

21.10.25 23	72,83	50,76	22,07	4,81	2,67	98,836	96,502	2,135	24	0
Итого/Средн	72,74	51,57	21,17	3,42	1,91	2007,586	1960,244	41,601	720	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.09.25 23	92434,95	90159,035	2099,766	43505	1798
21.10.25 23	94442,536	92119,279	2141,367	44225	1798
Итого	2007,586	1960,244	41,601	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/25г.-23/10/25г.

Абонент: нарвская 85

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

тхв: не исп.

Серийный номер 16027098, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ56А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.25 23	73,06	51,3	21,76	4,86	2,63	100,766	98,373	2,146	24	0	
23.10.25 23	72,99	51,8	21,19	4,89	2,61	101,965	99,546	2,115	24	0	
Итого/Средн	73,02	51,55	21,47	4,88	2,62	202,731	197,919	4,261	48	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.10.25 23	94442,536	92119,279	2141,367	44225	1798
23.10.25 23	94645,268	92317,198	2145,628	44273	1798
Итого	202,731	197,919	41,261	48	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

