

#161139#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/09/25г.-21/10/25г.

Абонент: нарвская 85
Адрес: ЖЭУ-23

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

тхв: догов., тхд = 5.00°C

Серийный номер 16027098, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хЕ56А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	сдм т	тх °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.09.25 23	63,11	56,39	6,72	5,34	4,34	52,58	47,752	51,626	47,05	4,576	5	1	0,583	24	0	
23.09.25 23	63,12	56,34	6,78	5,3	4,3	54,305	47,847	53,317	47,146	6,172	5	1	0,68	24	0	
24.09.25 23	63,1	56,26	6,83	5,3	4,27	54,019	48,545	53,039	47,833	5,205	5	1	0,631 <	24	0	*
25.09.25 23	63,11	56,16	6,95	5,28	4,25	54,215	48,201	53,229	47,498	5,731	5	1	0,665	24	0	
26.09.25 23	63,1	55,95	7,15	5,3	4,3	52,736	47,344	51,778	46,656	5,121	5	1	0,632	24	0	
27.09.25 23	63,1	55,91	7,19	5,28	4,27	52,498	47,377	51,545	46,694	4,851	5	1	0,619	24	0	
28.09.25 23	63,1	55,95	7,15	5,23	4,22	54,139	47,454	53,156	46,766	6,39	5	1	0,707	24	0	
29.09.25 23	62,99	55,73	7,26	5,29	4,29	53,306	47,157	52,344	46,478	5,866	5	1	0,679	24	0	
30.09.25 23	63,08	55,71	7,37	5,26	4,28	53,342	46,827	52,374	46,154	6,22	5	1	0,703	24	0	
01.10.25 23	63,07	55,77	7,31	5,27	4,27	53,911	47,188	52,93	46,509	6,421	5	1	0,714	24	0	
02.10.25 23	62,57	55,4	7,17	5,26	4,25	53,002	47,522	52,055	46,848	5,207	5	1	0,637	24	0	
03.10.25 23	62,88	55,89	6,99	5,28	4,28	53,205	47,176	52,245	46,495	5,75	5	1	0,659	24	0	
04.10.25 23	62,62	55,78	6,83	5,27	4,28	52,917	47,242	51,969	46,56	5,41	5	1	0,631	24	0	
05.10.25 23	62,87	56,2	6,66	5,24	4,24	55,017	47,129	54,024	46,442	7,582	5	1	0,75	24	0	
06.10.25 23	63,07	56,43	6,65	5,29	4,26	53,532	47,79	52,559	47,085	5,475	5	1	0,632	24	0	
07.10.25 23	63,1	56,5	6,6	5,29	4,26	53,119	47,562	52,154	46,86	5,293	5	1	0,618	24	0	
08.10.25 23	63,08	56,45	6,63	5,27	4,27	52,86	47,012	51,901	46,317	5,583	5	1	0,633	24	0	
09.10.25 23	62,33	56,01	6,32	5,27	4,25	53,565	47,406	52,615	46,719	5,896	5	1	0,635	24	0	
10.10.25 23	62,05	55,71	6,34	5,27	4,26	53,08	47,333	52,147	46,65	5,497	5	1	0,611	24	0	
11.10.25 23	62,15	55,82	6,32	5,27	4,25	53,555	47,232	52,61	46,553	6,057	5	1	0,642	24	0	
12.10.25 23	62,15	55,86	6,29	5,19	4,16	54,046	47,507	53,091	46,821	6,27	5	1	0,654	24	0	
13.10.25 23	62,13	55,8	6,33	5,27	4,25	53,386	47,618	52,447	46,93	5,517	5	1	0,614	24	0	
14.10.25 23	62,68	56,2	6,48	5,28	4,25	53,359	47,791	52,402	47,093	5,309	5	1	0,613	24	0	
15.10.25 23	62,71	56,34	6,37	5,28	4,23	53,806	48,108	52,84	47,402	5,438	5	1	0,617	24	0	
16.10.25 23	62,59	56,26	6,33	5,27	4,24	53,888	48,138	52,924	47,432	5,492	5	1	0,618	24	0	
17.10.25 23	62,7	56,35	6,35	5,3	4,26	54,07	47,827	53,101	47,123	5,979	5	1	0,646	24	0	
18.10.25 23	62,56	56,15	6,41	5,27	4,23	54,618	48,082	53,64	47,381	6,259	5	1	0,666	24	0	
19.10.25 23	61,87	55,61	6,27	5,2	4,15	54,321	48,17	53,37	47,48	5,89	5	1	0,634	24	0	
20.10.25 23	62,69	56,15	6,54	5,28	4,24	53,286	48,177	52,328	47,473	4,855	5	1	0,592	24	0	
21.10.25 23	63,02	56,33	6,69	5,28	4,26	53,295	47,527	52,33	46,827	5,502	5	1	0,634	24	0	
Итого/Средн	62,76	56,05	6,71	5,27	4,26	1606,98	1428,041	1578,091	1407,276	170,815	5	1	19,349	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	сдм	Qгв	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
21.09.25 23	108246,448	97767,721	106301,37	96320,376	9980,994	1167,377	43505	1798
21.10.25 23	109853,428	99195,762	107879,461	97727,652	10151,809	1186,726	44225	1798
Итого	1606,98	1428,041	1578,091	1407,276	170,815	19,349	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат неисправ.



Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/25г.-23/10/25г.

Абонент: нарская 85

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04

сет. N 001

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.04 м3/ч

tхв: догов., tхд = 5.00 °C

Серийный номер 16027098, ВД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0хЕ56А

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tх °C	Pх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.25 23	63,02	56,38	6,65	5,3	4,27	53,386	47,797	52,419	47,094	5,326	5	1	0,623	24	0	
23.10.25 23	62,41	56,42	5,99	5,34	4,18	57,978	51,94	56,944	51,174	5,77	5	1	0,639	24	0	
Итого/Средн	62,7	56,4	6,3	5,32	4,23	111,364	99,736	109,363	98,268	11,096	5	1	1,263	48	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
21.10.25 23	109853,428	99195,762	107829,481	99727,652	10151,809	1186,726	44225	1798
23.10.25 23	109964,791	99295,498	107958,824	99885,919	10162,905	1187,989	44273	1798
Итого	111,364	99,736	109,363	98,268	11,096	1,263	48	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель/снабжающей организации _____

