

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/06/25г.-23/07/25г.

Абонент: Карамзина 15 Договор N: 0000000000
Адрес: ЖКМР Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 15.00 м3/ч G обр min = 0.04 м3/ч
txв: догов., txд = 5.00°C

Серийный номер 16027093, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТЗ=0, ФРТ=1 КСН=0х9А58

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px МПа	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.25 23	57.59	49.65	7.94	0.52	0.46	33.731	27.526	33.216	27.212	6.004	5.00	0.10	2.229	24	0	
24.06.25 23	57.28	49.47	7.82	0.43	0.46	34.251	27.490	33.732	27.179	6.552	5.00	0.10	2.324	24	0	
25.06.25 23	57.12	49.27	7.85	0.37	0.46	33.056	27.475	32.555	27.165	5.390	5.00	0.10	2.067	24	0	
26.06.25 23	57.44	49.54	7.91	0.40	0.46	32.941	27.409	32.439	27.097	5.342	5.00	0.10	2.069	24	0	
27.06.25 23	57.22	49.43	7.79	0.32	0.46	34.007	27.330	33.492	27.021	6.471	5.00	0.10	2.293	24	0	
28.06.25 23	57.34	49.44	7.91	0.32	0.46	33.803	27.302	33.287	26.992	6.295	5.00	0.10	2.270	24	0	
29.06.25 23	57.36	49.57	7.80	0.33	0.46	34.158	27.192	33.634	26.885	6.749	5.00	0.10	2.354	24	0	
30.06.25 23	57.56	49.65	7.90	0.33	0.46	33.460	27.171	32.946	26.861	6.085	5.00	0.10	2.225	24	0	
01.07.25 23	57.52	49.69	7.83	0.31	0.46	33.360	27.126	32.847	26.816	6.031	5.00	0.10	2.202	24	0	
02.07.25 23	57.90	50.03	7.87	0.38	0.46	32.341	27.083	31.840	26.769	5.071	5.00	0.10	2.003	24	0	
03.07.25 23	58.02	50.19	7.83	0.41	0.46	33.305	26.999	32.788	26.684	6.104	5.00	0.10	2.229	24	0	
04.07.25 23	57.88	50.05	7.83	0.31	0.46	33.362	26.975	32.847	26.662	6.185	5.00	0.10	2.241	24	0	
05.07.25 23	57.87	49.91	7.97	0.26	0.46	32.949	26.981	32.436	26.670	5.766	5.00	0.10	2.162	24	0	
06.07.25 23	57.73	49.98	7.75	0.28	0.45	33.025	26.932	32.514	26.619	5.895	5.00	0.10	2.161	24	0	
07.07.25 23	57.95	50.16	7.79	0.29	0.45	32.998	26.878	32.483	26.564	5.920	5.00	0.10	2.175	24	0	
08.07.25 23	57.70	49.92	7.78	0.24	0.45	32.495	26.851	31.992	26.541	5.451	5.00	0.10	2.062	24	0	
09.07.25 23	57.90	49.99	7.92	0.26	0.46	32.789	26.770	32.278	26.459	5.819	5.00	0.10	2.162	24	0	
10.07.25 23	57.54	49.63	7.91	0.17	0.45	32.179	26.736	31.682	26.430	5.252	5.00	0.10	2.024	24	0	
11.07.25 23	57.61	49.76	7.85	0.18	0.46	33.408	26.636	32.891	26.330	6.561	5.00	0.10	2.305	24	0	
12.07.25 23	57.43	49.47	7.96	0.11	0.45	32.324	26.620	31.827	26.318	5.509	5.00	0.10	2.079	24	0	

13.07.25 23	57.45	49.65	7.80	0.16	0.46	33.191	26.513	32.681	26.210	6.471	5.00	0.10	2.270	24	0	
14.07.25 23	57.92	49.99	7.93	0.23	0.46	31.819	26.599	31.323	26.290	5.033	5.00	0.10	1.984	24	0	
15.07.25 23	58.08	50.17	7.92	0.29	0.44	31.595	26.595	31.101	26.285	4.816	5.00	0.10	1.938	24	0	
16.07.25 23	57.92	50.07	7.85	0.26	0.44	31.352	26.446	30.864	26.138	4.727	5.00	0.10	1.902	24	0	
17.07.25 23	57.96	50.08	7.88	0.27	0.42	32.110	26.361	31.610	26.053	5.558	5.00	0.10	2.089	24	0	
18.07.25 23	57.98	49.75	8.24	0.24	0.42	30.980	26.364	30.495	26.060	4.435	5.00	0.10	1.879	24	0	
19.07.25 23	58.16	50.06	8.10	0.25	0.46	31.449	26.254	30.954	25.950	5.004	5.00	0.10	1.996 <	24	0	*
20.07.25 23	58.53	50.48	8.05	0.36	0.45	31.510	26.236	31.012	25.925	5.087	5.00	0.10	2.012	24	0	
21.07.25 23	59.22	51.10	8.12	0.49	0.43	30.946	26.198	30.446	25.882	4.565	5.00	0.10	1.918	24	0	
22.07.25 23	58.81	51.58	7.23	0.34	0.43	34.118	29.573	33.571	29.206	4.365	5.00	0.10	1.865	24	0	
23.07.25 23	58.82	52.03	6.79	0.33	0.45	37.946	32.324	37.340	31.917	5.423	5.00	0.10	2.126	24	0	
Итого/Средн	57.83	50.01	7.82	0.31	0.45	1020.958	840.941	1005.123	831.189	173.935	5.00	0.10	65.615	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.06.25 23	17337.291	14259.576	17071.173	14096.911	2974.262	1113.622	12068	157
23.07.25 23	18358.249	15100.517	18076.296	14928.100	3148.197	1179.238	12812	157
Итого	1020.957	840.941	1005.123	831.189	173.935	65.615	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента

Представитель снабжающей организации

